







LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC Klozet
U Umyvadlo
UZ Umyvadlo zdravotní
P Pisoár
PV Podlahová vpust

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR:

AUBS Automatická umyvadlová baterie stojánková
SUBP Stojánková umyvadlová baterie páková
SUB Stojánková umyvadlová baterie
ASPV Automatický sensorový pisoárový ventil
RV Rohový ventil

LEGENDA POTRUBÍ:

 Potrubí PVC KG splaškové
 Potrubí PVC např. Skolan dB
 Připojovací potrubí
 Potrubí studené vody
 Potrubí teplé vody
 Potrubí cirkulace

Pozn. Vzhledem k celkovému snížení počtu zařizovacích předmětů oproti původnímu stavu, ponecháváme ve stávající dimenzi vodovodní přípojku. Dle normy ČSN 75 5455 je třeba vodovodní přípojka o průměru PE50 x 4,6 mm. V případě nedostatečného tlaku ve vodovodním rozvodu, bude nutno provést posílení vodovodní přípojky.

OCHRANA POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ:

Jako ochrana potrubí je použita návleková izolace z pěnového polyetylenu – 0,038 W.m-1.K-1

Studená voda:

tl. iz. 9mm – D20, D25
tl. iz. 13mm – D32, D40

Teplá voda, cirkulace:

tl. iz. 9mm – D20, D25
tl. iz. 20mm – D32, D40

Rozvody teplé vody a cirkulace vedené v podhledu budou izolovány kameninovou vatou s AL polepem
tl. iz. 40mm – D20, D25
tl. iz. 60mm – D32, D40

VYPRACOVAL	KATEŘINA MARŠÁLKOVÁ	DATUM	STUPEŇ P.D.	cb – energo s.r.o. Senovážné nám. 2 370 01 České Budějovice Tel.: 724 288 898	
AUTORIZOVAL		08/2014	DPS		
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Č.P. 139–VEŘEJNÉ WC, P.Č.3032, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV				MĚŘÍTKO 1: 50	
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁM. SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV 381 01				ZAK. ČÍSLO	
ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				POZNÁMKA	
OBSAH VÝKRESU				POČET A4 2	
MONTÁŽNÍ SCHEMA – vodovod				Č. VÝKRESU 6	