

NIPI
ČR,o.s.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,o.s.

TŠ atelier
Bělehradská 199/70
Praha 2,120 00

Naše značka
TPM 10-011

Vyřizuje: v zastoupení
Ing.Martin Maleček

V Českém Krumlově
dne 13.4.2011

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci (P.D.) na akci: „ Oprava a rekonstrukce klášterů Český Krumlov – část 1- areál bývalého kláštera minoritů“.

Z hlediska plnění vyhlášky č.398/2009 Sb.,sdělujeme:

Panem Ing.Arch.Tomášem Šantavým mi byla předložena k posouzení výše uvedená projektová dokumentace – pro stavební povolení.

P.D. řeší opravu a rekonstrukci části areál bývalého kláštera minoritů – část 1.

Nové využití - expozice historických umění a řemesel,zahrada-koncertní prostor,zázemí, apod.

Stavebník:Město Český Krumlov.

Vyhláška MMR č.398/2009 Sb stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak,aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovými,zrakovými,sluchovými a mentálním postižením,osobami pokročilého věku,těhotnými ženami,osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let(dále jen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

PD musí splňovat výše uvedenou vyhlášku.Jedná se zejména o bezbariérové řešení vstupů.

V technické zprávě je návrh řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projektant celé akce vypracoval návrh na řešení úpravy klášterních objektů.Jedná se o rozsáhlý komplex .Po rekonstrukci bude sloužit pro širokou veřejnost jak z hlediska přístupu a prohlídek.Tato fáze již přinese řadu problémů – veřejně přístupné komunikace.Dosud jsou objekty přístupné po komunikacích z kamenné dlažby,jejichž úprava neodpovídá pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.Proto již přístup do rekonstruovaných objektů bude komplikovaný.Proto je nutné řešit v první fázi přístup do těchto objektů – v P.D. není tato část řešena.Bude-li se tato část řešit formou dodatků během rekonstrukce,vyžadují přímou účast na každém dílčím jednání.

Autorem vyhlášky bylo konstatováno,že na požadavky památkové péče se ustanovení této vyhlášky mohou použít s ohledem na zájmy památkové péče.

Požadujeme před dokončením prováděcí dokumentace naši účast na jednáních s pracovníky památkové péče,na kterých bude řešena bezbariérová přístupnost objektů.

Výše uvedené požadujeme zejména z důvodu předpokládané návštěvnosti širokou veřejností.

Při splnění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem Ing.Maleček

NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
JIHOMORÁVSKÉHO KRAJE
V. 8