

Nadlimitní zakázka na stavební práce rozdělená na části s názvem:

„Revitalizace areálu klášteru Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu“

(dále jen „Veřejná zakázka“)

vyhlášená dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ČÍSLO 11

V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovení v článku 17. zadávací dokumentace části 1 i části 2 veřejné zakázky, zadavatel sděluje všem známým dodavatelům následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky

Dotaz č. 1:

sv.Klára - kamenické prvky

V knize kamenických prvků - v.č.A.1.2.f.05 je v přehledu prvků u jednotlivých položek uveden druh úpravy. Jedná se buď o novotvary, repase nebo restaurování. Avšak v následujících inventarizačních kartách se termín restaurování nevyskytuje, u prvků č.S007,011,012,004,015,019,046-049,051,052,038-041,070,071,073-076 a 031 je uveden termín repase, ačkoliv v přehledu je "restaurování". Jaký druh úpravy má být proveden? Platí úprava popsaná jako repase v tabulce na str.10 - repase, nebo v případě restaurování půjde o rozebrání a celkovou obnovu praktu? Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Kamenické prvky v rámci objektů areálu kláštera klarisek určené k restaurování jsou jednoznačně odděleny a označeny v soupisu prací a dodávek. V rámci soupisu prací a dodávek je soupis prvků určených k restaurování u každého stavebního objektu na samostatném listu označeném např. K4 - bývalý hospodářský objekt – restaurátorské práce. U všech prvků, které jsou takto vyčleněny, mohou práce na jejich obnově provádět pouze restaurátoři s odpovídajícím oprávněním. S výjimkou prvků, které jsou používány druhotně, nebo u nich dochází k novému uložení (viz požadavek na přespádování), jsou požadavky na připadné druhotné užití nebo jiné úpravy uvedeny u jednotlivých prvků v části A.1.2.f.05 – Kniha kamenických prvků. Návrh na restaurování kamenných prvků (citováno níže) je obsažen v části zaslané projektové dokumentace označené jako D_Dokladová část, jejíž součástí je subdirektář D.7-Restaurátorský záměr, kde v bodě č. 5 je návrh na restaurování kamenických prvků. Zmíněný bod je odcitován níže v plném znění.

Citované znění z PD

„5.Návrh na restaurování kamenických prvků:

Kamenné prvky určené k exponování budou mechanicky očištěny a zbaveny uvolněných spárovacích tmelů. Původní tvarosloví a profilace budou případně obnoveny (viz část A.1.2.f.05 – Kniha kamenických prvků) pomocí umělého kamene, přičemž materiál musí vycházet z textury a barevnosti původního kamenného materiálu. Obnažené spáry budou vytmeneny technikou vtírání do roviny kamene, a to materiálovou kompozicí, jejímž kvalitním pojivovým základem bude uleželé vápno (8-10 let) a říční písek bez příměsi živců, slíd atd.

Bude provedena konzervace aplikací organokřemičitanových roztoků.

V případě, že není kamenný prvek určen k finálnímu přetření vápenným nátěrem, bude provedena závěrečná barevná retuše nově dotmelených částí."

Odpověď na dotaz č. 1 se týká části 2 veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr, Bývalý objekt Klazury, je položka č. 307 – zpevněný povrch dřevěné pochozí plochy – 1 kpl. Můžete nám dát prosím bližší informace k této položce?

Jaký je rozsah prací?

Odpověď:

Jedná se o areál kláštera klarisek, objekt K3 – bývalá Klauzura, K3 01 Pol. Jedná se o dřevěnou přístupovou lávku v půdním prostoru K3-4-001 vedoucí od schodiště K3-4-003 ke kotelně K3-4-002 ve 4.NP – výkres č. A.1.2.b.07 – prvek je patrný z výkresu, na výkresu je označen stejně jako v soupisu prací T149, kde je dostatečně definován. Celková délka prvku je 10,7 m a šířka 1,1 m – pochozí plochu lávky tvoří hoblované smrkové fošny tl.40 mm uložené na sraz, nosná kce pochozí lávky je tvořena dvěma hoblovanými hranoly 120/160 mm uloženými přes vazné trámy krovu. Jedná se o technickou lávku, která není opatřena zábradlím- analogický prvek – prvek ozn. N307 – Kniha truhlářských prvků A.1.2.f.04 - novotvary - Veškerý dřevěný materiál je opatřen ochranou proti dřevokaznému hmyzu s povrchovou úpravou dřevěné kce dle prvku N307.

Odpověď na dotaz č. 2 se týká části 2 veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

1. Výkazy výměr elektro:

minorité

- A.M1 05 pol.č.60 dvojrámeček keramický - nevyrábí se,
pol.č 63 rámeček pro el.přístroje, dvojnásobný - nevyrábí se,
pol.č.64 rámeček pro el.přístroje, trojnásobný - nevyrábí se,

- A.M7 02 pol.č.29 dvojtlačítko slaboproud, keramické provedení - nevyrábí se,
pol.č.34 trojrámeček vodorovný, keramické provedení - nevyrábí se,
pol.č.35 čtyřrámeček vodorovný, keramické provedení - nevyrábí se,

- sv.klára**
- K-P 04 pol.č.35 spínač zapuštěný jednopólový, porcelánový, vodotěsný - nevyrábí se,
pol.č.36 spínač zapuštěný střídavý, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.37 spínač zapuštěný střídavý, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.38 spínač zapuštěný křížový, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.107 spínač, přepínač (rámeček a tlačítko), provedení IP 44, porcelán, kompletní dodávka - nevyrábí se,
pol.č.109 strojek na spínač...., porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.110 strojek na spínač..., porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.111 strojek na spínač..., porcelánový do vlhka - nevyrábí se.

Výše uvedené výrobky v keramickém provedení se nevyrábějí, jak máme tyto položky ocenit? Žádáme o

upřesnění specifikace.

Odpověď:

minorité

A.M1 05

pol.č.60 dvojrámeček keramický - nevyrábí se,

Ověřeno u distributora. Položka č. 60 je k dispozici na trhu (viz příloha č.1 tohoto dokumentu). V případě, že výrobce porcelánových koncových prvků elektro, kterého si vybral uchazeč, nemá tento kus v nabídce, je možné ocenit jako dva kusy jednoduchých rámečků.

pol.č.63 rámeček pro el.přístroje, dvojnásobný - nevyrábí se,

pol.č.64 rámeček pro el.přístroje, trojnásobný - nevyrábí se,

U obou položek č.63 i č.64 se jedná o standardní položku z katalogu RTS, jak je ostatně patrné i z číselných kódů (34536705R a 34536710R) uvedených u dotyčných položek v soupisu prací a dodávek a dále pak i z označení RTS uvedeného v kolonce cenová soustava (poslední kolonka). Oba výrobky (plastové dvoj a trojrámečky) jsou zcela běžně k dostání u jakéhokoli velkoobchodního prodejce elektromateriálu ve velké škále barev i designu. Příklad designu požadovaného zadavatelem je patrný z Knihy standardů prvků, která je součástí projektové dokumentace části 2 (Klarisky). Designy z Knihy standardů prvků, byly doporučeny jako vodítka při výběru jednotlivých prvků pro obě části VZ – viz odpověď na dotaz č.1b v Souboru dodatečných informací č.5.

A.M7 02

pol.č.29 dvojtlačítko slaboproud, keramické provedení - nevyrábí se

Ověřeno u distributora. Položka č. 29 je k dispozici na trhu (viz příloha č. 2 a č.3 tohoto dokumentu)

pol.č.34 trojrámeček vodorovný, keramické provedení - nevyrábí se

Ověřeno u distributora. Položka č. 34 je k dispozici na trhu (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu). V případě, že výrobce porcelánových koncových prvků elektro, kterého si vybral uchazeč, nemá tento kus v nabídce, je možné ocenit jako tři kusy jednoduchých rámečků.

pol.č.35 čtyřrámeček vodorovný, keramické provedení - nevyrábí se,

Oceňte jako 4 kusy jednoduchých rámečků.

Výše uvedené odpovědi se týkají části 1 veřejné zakázky.

sv.klára

K-P 04

pol.č.35 spínač zapuštěný jednopólový, porcelánový, vodotěsný - nevyrábí se,

pol.č.36 spínač zapuštěný střídavý, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,

pol.č.37 spínač zapuštěný střídavý, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,

pol.č.38 spínač zapuštěný křížový, porcelánový do vlhka - nevyrábí se,

pol.č.107 spínač, přepínač (rámeček a tlačítko), provedení IP 44, porcelán, kompletní dodávka - nevyrábí se,

pol.č.109 strojek na spínač..., porcelánový do vlhka - nevyrábí se,

pol.č.110 strojek na spínač..., porcelánový do vlhka - nevyrábí se,
pol.č.111 strojek na spínač..., porcelánový do vlhka - nevyrábí se.

Položky oceňte jako prvky do normálního prostředí. Všechny prvky je možné umístit tak, aby splňovaly příslušné normy a předpisy.

Výše uvedené odpovědi se týkají části 2 veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

Chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné sdělit výrobce terakotových obkladů. Vzhledem k ojedinělosti výrobku máme problém sehnat dodavatele.

Odpověď:

Rozhodující je soulad s obecnou technickou specifikací uvedenou u všech relevantních položek v soupisu prací s výkazem výměr a v souvisejících, ve výkazu výměr odkazovaných částech projektové dokumentace (výkresy, knihy standardů, tabulky skladeb atd.). Je věcí každého dodavatele, jaký výrobek dodá (nacení). Konkrétní výrobek zadavatel nepožaduje (v souladu s § 44 odst. 11 Zákona).

Odpověď na dotaz č. 4 se týká obou částí veřejné zakázky.

Dotaz č. 5

V projektové dokumentaci (klášter Klárisek) nám chybí projekt stabilního hasicího zařízení – GHS. Nebylo by možné ho dodatečně zaslat? Můžeme plynové hašení nahradit jiným systémem, ve stejně nebo vyšší kvalitě, než jaký je ve výkazu výměr?

Odpověď:

Stabilní hašení je řešeno v části projektové dokumentace – klášter klarisek, část A.3.4 Elektrická požární signalizace. Hasicí systém je nedílnou součástí schváleného EPS. Jednotlivé prvky hasicího systému jsou specifikovány v soupisu prací - list K-P 06 Pol (obecnou technickou specifikaci je nutno dodržet).

Odpověď na dotaz č. 5 se týká části 2 veřejné zakázky.

Dotaz č. 6

V silnoproudech jsou položky:

-zásuvka 230V/16A, IP44 porcelánové provedení,
-spínač, přepínač (rámeček a tlačítko) provedení IP44 porcelánové provedení, které se již nevyrábí. Jak máme tyto položky ocenit?

Odpověď:

Položky oceňte jako prvky do normálního prostředí, všechny prvky je možné umístit tak, aby splňovaly příslušné normy a předpisy.

Odpověď na dotaz č. 6 se týká obou částí veřejné zakázky.

Seznam příloh tohoto dokumentu:

- Příloha č. 1 Obrázek dvoj a troj rámeček
Příloha č. 2 Obrázek dvojtlačítka
Příloha č. 3 Obrázek dvojtlačítka 2

V Českém Krumlově dne 12.1.2014

Dalibor Carda

Mgr. Dalibor Carda
Starosta města



