



Poznámka: poloha tlačítka je pouze grafická, přesné umístění v místě určí dodavatel pod památkovým dohledem ve spolupráci s budoucím uživatelem

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|
|  | – magnetický kontakt |  | – ovládací klávesnice EVS |
|  | – tísňový hlásič tlačítkový |  | – expander, link, modul LM |
|  | – detektor křáskání skla antismask |  | – řídicí jednotka |
|  | – dušňiný detektor |  | – ohňesový detektor |
|  | – dušňiný detektor záclona | | |
- Poznámka:  poloha tlačítka je pouze grafická, přesné umístění v místě určí až pod památkový dohled ve spolupráci s budoucím uživatelem
-  přípravné krabice pro bezdrátový

- | | | |
|---|----------------|---|
|  | WLAN, SKOT2.xx | - dat. zápisovka resp. keystone SK technologické sítě |
|  | | - kabelové provedení cat.6 FTP |
|  | MLUT0 | - kamera otočná, barevná, ZOOM, vyhřívaný kryt |
| | | - UTO=uzavřený televizní okruh |
|  | MLUT0 | - kamera pevná barevná, vyhřívaný kryt, PoE |
|  | MLUT0 | - kamera pevná barevná, interiérová, PoE |
|  | MLER03.03.xx | - dveřní jednotka |
|  | | - docházkový termínsl |
|  | | - bezkontaktní čtečka karet |
|  | | - dveřní el. otvorát (elektromech. zámek) |
|  | | - nouzové odchodové tlačítko |
|  | | - magnetický kontakt |
|  | | - instalační krabice (KO 100, KO 100E) |
|  | MLRJS0 | - zařízení řídícího systému objektu |

KABELIZACE

- kabely EZS (elektrické zabezpečovací signalizace) – uloženy v cívce, trubce
- E1 – kabel EZS – typ OPT 5 a E2 V23/2008 pro detektory (do linkového modulu)
- E2 – kabel EZS – typ CPT 22 a E2 V23/2008 pro abstrakci (magnetická, kódeřnická, řídící jednotka)
- E3 – kabel EZS – typ CHKE-R 2x1,5 a E2 V23/2008 pro napájení

MIN.SKT03.01 – optický kabel 2x4k, MM 5/25 025 OM3, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (pátá techn. stránka)

MIN.SKT03.02 – kabel Cat-6e, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (závislý SK techn. stránka)

MIN.WK09.01 – kabel typ CIST 2x1, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (napájení druhé jednotky)

MIN.WK09.02 – kabel Cat-6e, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (připojení druhé jednotky – záložní)

MIN.WK09.03 – kabel typ CIST 2x1, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (napájení testu)

MIN.WK09.04 – kabel typ CIST 2x1, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (připojení testu – záložní)

MIN.WK09.05 – kabel typ CIST 2x1,5/2,5, "B7" Bzsozdání dle 23/2008SB, (napájení el. zářítka)

MIN.WK09.06 – kabel typ JC0T-R 2x2,5 a Bzsozdání dle 23/2008SB, (kontakt dveří)

MIN.WK09.07 – kabel typ CHKE-R 2x1,5 a Bzsozdání dle 23/2008SB, (napájení vyřazení kamery)

MIN.WT008.02 – koaxiální kabel VVG2-R 75–7,3 Bzsozdání dle 23/2008SB, (připojení antény, kamery)

Rozvodní sboroprodukt vedeny v trubkách pod emlíkou nebo v podlaží.

Hlavní kabelové trasy rolety, žlaby 3x300/400/500 mm vedeny nad podhledem.

Min. vzdálenost rozvodů káb. v NN 200 mm

Ochrana před nebezpečným dotykem napětím je řešena dle ČSN 33 2000–4–41 napájení SELV a samonapájení vedené dšle zsozn.

Umístění zářítků a jejich design dle závazků NN.

Kabely ve zdi a v podlaží instalovány do ohebných trubek.

KÓTYOVNA V MILIMETRECH ±0,000 + 488,330 m.n.Bpv		       		 	
zpracovatel (podpisovatel)		 METROPROJEKT Praha a.s. I.P. Pavlova 178/2 120 00 Praha 2		178/22 ZPRACOVATELE IČD	
Odpovědný projektant		Výpracovná		11 - 5632 - 002 - 01 - 07 - 02	
Koutník, Zvědičák <i>Janoušek Zvědičák</i>		Koutník, Zvědičák <i>Janoušek Zvědičák</i>		Kontrolová Ing.Tomáš Mach <i>Tomáš Mach</i>	
AUTOR NÁVŠŮ:		VÝPRACOVNÁ:		GENERALNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ	
Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Václav Adamovský Ing. arch. Jan Čepelčík		Atelier Masák & Partner s.r.o. Václav Jenišovský, DIS Martin Růžička Linda Čurřová		Ing. arch. Jakub Masák autorský architektonický & autorství: 07066	
HSP:		Ing. arch. Zbyněk Zach Ing. arch. Marie Bajerová		 	
Václav Jenišovský, DIS.				      	
STAVEBNÍK:		Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836		STUPEŇ PROJEKTU:	
AKCE:		OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERU ČESKÝ KRUMLOV AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY		DATUM:	
ČÁST:		BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ		10/2011	
VÝKRES:		DISPOZICE - 1/NP		Č. PASE:	
				MĚŘÍTKO: 1:100	
				ČÁST: A.3.8.2	
				Č. VÝKRESU: A.3.8.2.11	