


LEGENDA MÍSTNOSTI	
Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ² POZNÁMKA
2.01 SCHODIŠTĚ	16,9
2.02 FOTOATELIER	96,1
2.03 ATELIER, POČÍTAČOVÁ UČEBNA	40,4
2.04 UMÝVÁRNA	5,2
2.05 UKLIDOVÁ KOMORA	1,4
2.06 ATELIER	45,0
2.07 SCHODIŠTĚ	13,6
2.08 UMÝVÁRNA PEDAGOGOVÉ	1,7
2.09 WC PEDAGOGOVÉ	1,7
2.10 CHODBA	35,1
2.11 KABINET	16,0
2.12 KABINET	15,7
2.13 FOTOKOMORA	46,5
2.14 CHODBA	90,8
2.15 SCHODIŠTĚ	16,9
2.16 KABINET	16,0
2.17 ŠATNA	16,2
2.18 ŠATNA	16,3
2.19 UMÝVÁRNA CHLAPCI	7,2
2.20 WC CHLAPCI	15,3
2.21 UMÝVÁRNA DÍVKY	6,4
2.22 WC DÍVKY	13,3
2.23 UČEBNA	31,2
2.24 UKLIDOVÁ KOMORA	0,8
2.25 CHODBA	11,8
2.26 ŠATNA	17,6
2.27 UMÝVÁRNA	4,1
2.28 WC	1,5
2.29 KAPLE SV. WOLFGANGA – GALERIE	13,4
2.30 SCHODIŠTĚ	6,4
2.31 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – VÝCHODNÍ KŮR	48,0
2.32 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – ORATOR	6,20
2.33 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – ZÁPADNÍ KŮR	43,7
2.34 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – ZÁPADNÍ KŮR	18,4
2.35 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – ZÁPADNÍ KŮR	19,3

LEGENDA

	OSTŘEDNA EPS
	TLAČÍTKOVÝ HLASIČ
	RADIOVÝ TLAČÍTKOVÝ HLASIČ
	HLASIČ KOUŘOVÝ
	RADIOVÝ HLASIČ OPTOKOKOUŘOVÝ
	HLASIČ KOUŘOVÝ přítice na zádyžné desce kouře 30x30cm upevněné na těmové konstrukce krovu
	SÍŤENA VNITŘNÍ ADRESNÁ
	OSLUŽNÉ POLE POŽARNÍ OCHRANY
	KLIČOVÝ TREZOR POŽARNÍ OCHRANY
	LINEARNÍ HLASIČ – P+V
	REFLEKTOR (ODRAZKA)
	BEZDRÁTOVÉ ROZHRANÍ (MAX.30 HLASIČŮ)
	NASÁVACÍ SYSTÉM
	ZDROJ PRO NABÍJENÍ NASÁVACÍHO SYSTÉMU
	JYSTY 1x2x0,8 KRUHOVÁ LINKA č.1
	JYSTY 1x2x0,8 KRUHOVÁ LINKA č.2
	OVĚŘOVACÍ LINKA č.3 – SÍŘENÝ PRAFİGUARD F. 1 x 2 x 0,8 PH120– R SSKfH–V180 PH120–R Bzcořido 1 x 2 x 0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	OVĚŘOVACÍ LINKA č.4 – SÍŘENÝ PRAFİGUARD F. 1 x 2 x 0,8 PH120– R SSKfH–V180 PH120–R Bzcořido 1 x 2 x 0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ OPPO PRAFİGUARD F. 7 x 2 x 0,8 PH120– R SSKfH–V180 PH120–R Bzcořido 1 x 2 x 0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ KTRPO PRAFİGUARD F. 4 x 2 x 0,8 PH120– R SSKfH–V180 PH120–R Bzcořido 1 x 2 x 0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ NA KABELOVÉ LANCE NA ZDI požárně odolné systémy dle DIN 4102 čářt 12, ZP227/2008 o řTIN 92 0205 (pro uchycení kabelů s prokázanou funkcíností při požáru)

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA



MÍSTO STAVBY:		Český Krumlov, Latrán č.p. 50, parc. č. 760, 761, 919/1	
OBJEDMATEL:		Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov	
PROJEKTANT:			
AUTOR:		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.I.ŠEDINÁ, Ing.P.ČERNÝ	
ODPOV.PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ		MICHAL PIPEK	MICHAL PIPEK
Č.ZAK.:		3469 012 11 00	NÁZEV DLA:
DATA:		07/2011	Oprava a rekonstrukce areálů klášterů v Českém Krumlově část 1 - areál bývalého kláštera minoritů
POČET A4:		4	
NÁZEV DWG:			
MĚŘÍTKO:		1:150	
STUPEŇ:		NÁZEV PŘÍLOHY:	
PD PRO PŘEVEDENÍ STAVBY		ELEKTRICKÁ POŽARNÍ SIGNALIZACE	
SILABOPROUDÉ INSTALACE		PŮDORYS 2.NP	Č.PŘÍLOHY:
			SL09