

**EPS**

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

RADIOVÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

HLASIČ KOUŘOV

# RADIOVÝ HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ

HLÁSIČ KOUŘOVÝ  
palice na záchytné desce kouře 30x30cm  
upevněné na trámové konstrukce krovu

SIRÉNA VNITŘNÍ ADRESNA

# OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY

REFLEKTOR (ODRAZKA)

BEZDRÁTOVÉ ROZHRAŇÍ (MAX.30 HLÁSIČŮ):

NASAVACI SYSTÉM

# ZDROJ PRO NAPÁJENÍ NASÁVACÍHO SYSTÉMU

JYSTY 1x2x0,8	KRUHOVÁ LINKA č.1
JYSTY 1x2x0,8	KRUHOVÁ LINKA č.2

JYSTY 1x2x0,8 KRUHOVÁ LINKA 8.2

OVADACI LINKA C.O. - SIKENI  
PRAFIguard F 1 x 2 x 0.8 PH120-

(s funkční schopnosti při požáru)

OVLAĐACI LINKA 8.4 – SIREN  
BRAVAČI 1 x 2 x 0.8

(s funkční schopnosti při požáru)

VEDENI OPPO

PRAfIaGuard F 7 x 2 x 0,8 PH120-R  
SSKFH-V180 PH120-R B2cas1do 1 x 2 x 0,8  
(s funkční schopnosti při požáru)


(s funkční schopnosti při požáru)

PRAFiguard F 4 x 2 x 0.8 PH

(s funkční schopnosti při požáru)

# VEDENÍ NA KABELOVÉ LÁVCE NA ZDI

ZP27/2008 o STN 92 0205 (pro uchytení kabelů s



TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

<b>MÍSTO STAVBY:</b>	Český Krumlov, Látkan č.p. 50, parc. č. 760, 761; 919/1
<b>OBJEDMATEL:</b>	Město Český Krumlov, náležitě Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
<b>ZÁSTUPCE INVESTORA:</b>	Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov

## PROJEKTOVÝ ATELIER

**PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.**

TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 E

TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: [ATELIERTS@ATELIERTS.CZ](mailto:ATELIERTS@ATELIERTS.CZ)



AUTOR:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.I.ŠEDINA, Ing.P.ČERNÝ		
OPROV. PROJEKTANT:	ZPADOVATEL ČASTI:	KRESIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	MICHAEL PIPEK	MICHAEL PIPEK	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZNAČK:	3489 012 11 00	NÁZEV DÍLA:	Č.P.ČÍSLO:
DATA:	07/2011	Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově část 1 - areál bývalého kláštera minoritů	
POČET A4:	4		
NÁZEV DOK:			
MĚŘÍTKO:	1:150	NÁZEV PŘÍLOH:	Č.P.ČÍSLO:
STUPEŇ:			
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		SL11
PROJESE:	KROV		
SLABOPROUDÉ INSTALACE			