

Změnový list		č. ZL 03
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 17.9.2014
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 17.9.2014
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 dvorek u kaple sv. Wolfganga – výkres č. A.M1.1.25, skladba konstrukce M1.P/29		
Stávající stav: stávající demontovaná dlažba z přírodních kamenných ploten je nestejně tloušťky od 5 do 20 cm, kde převážná většina dlažby je v tl. 10-20 cm, v projektu byl na základě provedené sondáže předpoklad 5 cm, při demontáži dlažby dvorka byl demontován i kanál odvádějící dešťovou vodu, po důkladném očištění zaneseného prvku bylo zjištěno, že se jedná o degradovaný betonový prefabrikát		
Navrhovaný stav: zvětšení tloušťky kladecí vrstvy z šterkopísku o 10 cm, oproti původnímu předpokladu a tím i k zvětšení celkové tl. skladby, úprava kanálu dle stavu v PD tj. kamenná obruba kanálu s litinovou mříží		
Důvod změny: úprava skladby podlahy dle nálezové situace, dopřesňující původní sondážní průzkum		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.5 a 7, upřesnění PD - nová skladba M1.P/29, detail kanálu s litinovou mříží		
Cena prací bez DPH: 24.167,75 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 17.9.2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 Jan Kandlík Datum: 17.9.2014		Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 22.09.2014
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 17.9.2014		Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 17.9.2014
Připomínky k ZL: bez připomínek		

* OPRAVILA KATEŘINA SLAVÍKOVÁ

Kandlík Jan

** opravil Kandlík Jan

Jan