

## Změnový list

**č. ZL 21**

**Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“

**Objednatel:**

Město Český Krumlov  
náměstí Svornosti 1  
381 01 Český Krumlov  
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

**Datum:** 5.5.2015

**Zhotovitel:**

POHL cz, a.s.  
Nádražní 25  
252 63 Roztoky  
IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

**Datum:** 5.5.2015

*V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*

**Část stavby (SO, PS):** Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr

**Stávající stav:**

V rámci provádění stavebních prací došlo na změnu nároků na potřebu VZT v oddechovém zázemí, což vedlo ke změně – zmenšení vzduchotechnické jednotky a tím i ke snížení prostorových nároků na strojovnu vzduchotechniky, která je umístěna v prostorách 3.NP. Spolu s prostorovou redukcí a s ohledem na výskyt dřevokazné houby ve 3.NP pod úžlabími střechy a v některých místech dlouhodobého zatékání došlo i k přesunu a zmenšení servisního WC .

**Navrhovaný stav:**

Projektantem bylo navrženo a zapracováno do změny PD zmenšení strojovny VZT ve 3.NP a zmenšení servisního WC a jeho přesunutí do prostoru K2-3-0111 u schodiště. V rámci změny byla provedena i změna konstrukčního systému s ohledem na odlehčení konstrukcí.

**Důvod změny:**

Snížení nároků na VZT v oddychovém zázemí spolu s potřebou zmenšení vestaveb v půdě na minimální možnou míru s ohledem na výskyt dřevokazné houby v části prostoru krovů, kde docházelo k dlouhodobému zatékání.

**Přílohy ZL:**

Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.

**Cena prací bez DPH:**

**- 158.786,59 Kč**

**Z toho**

**Odpočet původní kce:**

**- 410.759,16 Kč**

**Změna konstrukce:**

**251.972,57 Kč**

**ZL zpracoval:** Ing. Lukáš Zrna,  
e-mail: [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz)

**Datum:** 5.5.2015

**Vyjádření dotčených:**

**Za zhotovitele:** Ing. Jan Lapeš  
Datum: 5.5.2015

**POHL cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 Roztoky  
Tel.: 233 089 411  
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

**Za objednatele:**  
Mgr. Dalibor Carda – starosta města  
Datum: 7.5.2015

**Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková  
Datum: 5.5.2015

**Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský  
Datum: 5.5.2015

**Připomínky k ZL:** bez připomínek