

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 23.06.2014
Číslo jednací: O14070002599
Vyřizuje: Zuzana Ružbatská
Tel.: tel.: +420 380 722 621
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: zuzana.ruzbatska@cevak.cz
Datum: 23.06.2014

Sváček Jiří
Chvalšinská č.p. 108
38101 Latrán (Český Krumlov)

Český Krumlov, parc. č.1067/7, Český Krumlov, Plešivec - Výměna vodovodu (zákres sítí - inženýrské sítě)

Investor: Město Český Krumlov, Český Krumlov, Vnitřní Město, náměstí Svornosti č.p. 1, 38101

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (olga.ehrlichova@cevak.cz, tel.387761753). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Vytýčení sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Procházka Martin tel. 724540647, martin.prochazka@cevak.cz.
- Výměnu vodovodního řádu navrhnete v úseku armaturní šachta (cca 1 m za vnější stěnou AŠ) až napojení na LT 200.
- Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení, popř. pro ohlášení stavby.

S pozdravem

Zuzana Ružbatská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O14070002599.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (223)
v. 2.