

KABELOVÁ TRASA ZEMÍ:

- HLÁSIČOVÁ KRUHOVÁ LINKA 2x KABEL J-Y(st)Y 1x2x0,8
- KRUHOVÁ LINKA I/O MODULŮ 2x KABEL PRAFlaGuard 1x2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- LINKA ZVUKOVÉ SIGNALIZACE 1x KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- ZAŘÍZENÍ OPPO A KTPO S MAJÁKEM 2x KABEL PRAFlaGuard 5x2x0.8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU





BEZNAPĚŤOVÝ VÝSTUP Z EPS:

- 2x KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- VYPNUTÍ STROJOVNY REKUPERACE
- VYPNUTÍ ODVLHČENÍ




BEZNAPĚŤOVÝ VÝSTUP Z EPS:

- 2x KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- AKTIVACE POŽÁRNÍCH KLAPEK VZT MEZI PÚ1 A PÚ4
- AKTIVACE SAMOČINNÉHO UZAVŘENÍ VRAT MEZI PÚ1 A PÚ2

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

ZNAČKA	POPIS PRVKU
	HLÁSIČ TERMOMAXIMÁLNÍ / TERMODIFERENCIÁLNÍ
	HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
	MODUL VSTUPNĚ /VÝSTUPNÍ
	VÝSTUP BP PRO PTZ

KABELOVÉ TRASY ZDP:

-  KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
-  KABEL PRAFlaGuard Nx2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
-  KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ Nx2x0,8

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	DOSY CB s.r.o. komplexní řešení v oboru elektro Dobrovodská 1804/43 370 06 České Budějovice Tel. 387202202 E-mail: info@dosycb.cz	
Ing. Jiří Průša	Ing. Jiří Průša	Pavel Schánil	Pavel Schánil	Ing. Jiří Průša		
			KRAJ	Jihočeský		
INVESTOR Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov					DATUM	LISTOPAD 2012
AKCE	Zázemí k zimnímu stadionu a zateplení I. a II. etapa Parcela č. 2373 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV				STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	2x A4
					MĚŘÍTKO	1:100
					VYHOTOVENÍ	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	SO.04–OPLÁŠTĚNÍ HALY ZS 1.4c ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NOVÁ ROLBOVNA					1.4c.2