

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O18010009047

Libuše Podhradská

+420 387 761 745

+420 387 761 225

libuse.podhradska@cevak.cz

15. února 2018

Město Český Krumlov

odbor investic

Kaplická čp. 439

381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, Plešivecké náměstí, parc.č. 1288/9, 544/8, st. 544/1 - rekonstrukce kanalizace Plešivecké náměstí - dokumentace pro provádění stavby (vyjádření spol. ČEVAK a.s.)

Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace dolní části Plešiveckého náměstí, Český Krumlov, do ulice Plešivecká a průjezdem v penzionu Antoni.

Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 310 Rekonstrukce kanalizační stoky

SO 310.1 Přepojení přípojek

SO 310 Rekonstrukce kanalizační stoky

stoka A.2 – v dolní části Plešiveckého náměstí v Českém Krumlově (u kašny) v navržené šachtě Š3 (bude rozšířena o připojení DN 250 rozšíření kanalizace), dále bude provedena kanalizace průjezdem penzionu Antoni až na nádvoří, kde bude ukončena šachtou Š3.3; rekonstrukce kanalizační stoky A.2 bude provedena z PP SN 10 DN 250, v délce 44 metrů; na kanalizaci A.2 budou připojeny přípojky a jedna nová uliční vpusť; na trase kanalizace budou umístěny 3 ks prefabrikovaných šachet DN 1000 – 2 x lomová (Š3.1, Š3.2) a 1 x spojná (Š3.3)

SO 310.1 Přepojení přípojek

přepojení stávajících přípojek do rekonstruované kanalizační stoky A 2; profil DN 200, DN 150 a DN 100 s případnou redukcí na stávající přípojku; později nalezené přípojky mohou být napojeny na novou kanalizaci nalepovací odbočkou pouze do profilu přípojky DN 150; přepojení přípojek je navrženo z PVC SN8, jednovrstvý v max. délce 1,5 metrů a 2 ks tvarovek na jednu přípojku; do rekonstruované kanalizační stoky budou napojeny celkem 4 stávající přípojky a jedna nová uliční vpusť; z důvodu lepšího čištění stávajících kanalizačních přípojek se doporučuje jednotlivým vlastníkům přípojek vybudovat na kanalizačních přípojkách revizní šachty plastové DN 400; před záhozem rekonstruované kanalizace proběhne kontrolní prohlídka

S realizací rekonstrukce kanalizace společnost ČEVAK a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mail: cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s. – provoz Český Krumlov, Nešleha Miroslav, telefonní číslo: 728 841 212, e-mail: miroslav.nesleha@cevak.cz
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společností ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte společnost ČEVAK a.s. – provoz Český Krumlov, Miroslava Nešlehu, telefonní číslo: 728 841 212, e-mail: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
 - o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].
 - o Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené, ve fázi rozpracovanosti, společností ČEVAK a.s.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti



ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)

Přílohy: projektová dokumentace, situace
Na vědomí: ČEVAK a.s. – provoz Český Krumlov

