

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Svodidlo v ulici U Vlaštovičnicku, Nové Spolí, Český Krumlov

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic

V Českém Krumlově dne 10. 7. 2018

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem 8 Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích – Svodidlo v ulici U Vlaštovičnicku, Nové Spolí, Český Krumlov", ev. číslo veřejné zakázky VZCK 0031/2018, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (dále jen „Výzva k podání nabídky“) sděluje následující dodatečné informace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr a technické specifikaci požadujete ocelové svodidlo JSNH4/N2, čímž je uveden a zvýhodněn výrobce svodidla, a sice firma Arcelor Mittal. Je možné ocenit svodidla i jiných výrobců, která budou mít stejné, případně lepší parametry a budou ekonomicky výhodnější, jako svodidla uvedená v zadávací dokumentaci?

Odpověď:

Navrhované ocelové svodidlo JSNH4/N2 je požadováno především z provozních důvodů, neboť dlouhodobě jsou na území města instalovány ocelová svodidla uvedené specifikace. Tento stav nám umožňuje zajišťovat ekonomicky výhodné a technicky bezproblémové opravy těchto bezpečnostních prvků v době jeho používání. Zadavatel stanovil v čl. 11 Výzvy k podání nabídky podmínky pro zpracování nabídky včetně podmínek, které je nutné splnit při předložení jiného kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Zadavatel připouští předložení jiného kvalitativně a technicky obdobného řešení při splnění podmínek uvedených v čl. 11 Výzvy pro podání nabídky. **S ohledem na účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků v souladu s § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů, musí jiné než požadované řešení být kompatibilní se svodidly JSNH4/N2 tak, aby zadavatel v rámci následných oprav (např. při poškození svodidla) mohl použít náhradní díly ocelového svodidla typu JSNH4/N2, kterými disponuje. Pokud jiné řešení nebude tento požadavek splňovat, nebude zadavatelem přijato.**

S pozdravem

Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov