



MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ 00245836

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon“)

Název zakázky: „Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“

Evidenční č. zakázky: VZCK 0048/2018

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	město Český Krumlov
Sídlo:	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:	0245836
DIČ:	CZ00245836
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. d) ZZVZ
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Dalibor Carda, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Mgr. Jana Poláčková, advokát

Ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231

Sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov

tel.:724 907 155, e-mail: polackova@akck.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 podané na základě žádosti ze dne 14.3.2019

Zadavatel dne 14.3.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel v souladu s § 98 ods. 3 ZZVZ odesílá vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Dotaz:

„Dobrý den,

po prostudování PD žádáme zadavatele o vyjasnění případně doplnění zadávací dokumentace k následujícím dotazům:

Obrubník kamenný chodníkový SO 04, 06, 07, 08, 10

Prosíme zadavatele o upřesnění o jaké obrubníky se jedná (výška a šířka)? Kolik z nich je radiusových a jaké radiusy jsou zde použity?

Sadové úpravy SO 08

V objektu SO 08 je na stejně velké ploše zakládán trávník v rohoži a zároveň vysazovány půdopokryvné keře. Dle našeho názoru je technologie neshledatelná. Prosíme o vysvětlení.“

Odpověď na dotaz:

- Obrubník kamenný chodníkový bude realizován ze žulových krajníků. Krajníky mají být ručně štípané obrubníky k ukončení mezi dlážděnou plochou a trávěnkem nebo zelení. Rozměr: hlava šířka 12 cm ± 1cm, výška 16 - 20 cm. Oblouky budou provedeny vyskládáním přímých z krajníků, např. jako zde:



- Dle rozpočtu SO.08 je trávník zakládán na cca 1200 m² a osazení keřů cca na 2000 m² - celková plocha tedy cca odpovídá ploše kterou bude nutné po výstavbě zrekultivovat a osadit. Trávník na rohoži bude použit tam, kde budou výsledné svahy mírnější (přibližně ve sklonu 1:2,5 - 1:2), keře osazeny na prudší svahy (až 1:1).

V Českém Krumlově dne 19.3.2019

Mgr. Jana Poláčková, advokát
v zastoupení za město Český Krumlov