



LEGENDA MISTNOSTI					
Označeni mistnosti	Učel mistnosti	Plocha [m ²]		Označeni Učel mistnosti	Plocha [m ²]
101	VISUPNI CHOBA	12,20	113	SANA PERŠ.	9,90
102	CHADAY SULO	3,10	114	ADENA	35,20
103	SLOH SULO POIRANIN	6,20	115	VISUPNI CHOBA	2,40
104	KILOHNE	30,00	116	SANA DEITI	37,40
105	SULO	3,00	117	KEPLENA, KANEELAR	9,30
106	BRANORY, ZELENA, OROE	3,85	118	OKUDUYA KOMORA	1,50
107	MASO, VEČE	3,40	119	SOC. ŽARZENI z ODOLENI	8,20
108	OKUDUYA KOMORA	1,40	120	SOC. ŽARZENI z ODOLENI	8,50
109	PREŠEN	6,90	121	WC ODBETAY	1,55
110	PREŠEN	1,00	122	HERNA 1. ODOLENI	76,13
111	PRANI PAKOLA	7,90	123	HERNA 2. ODOLENI	67,00
112	WC	1,40			

LEGENDA :

OVL	- OVLADAČ MODULU JAKO DALŠOVÉ OVLÁDÁNÍ KOTLE
KOTEL	- PLYNOVÝ "MĚSTĚNÝ" KONDENZAČNÍ KOTEL
RK	- ROZVADEČ PRO KOTELNÍ
RH	- STAVIČKA HLAVNÍ ROZVADEČ OBJEKTU
O41	- VEKOVNÍ ČIDLO TEPLOTY
O42	- JIMKOVÉ ČIDLO TLAKU V SYSTÉMU
O43	- PROSTOROVÉ ČIDLO TEPLOTY V KOTELNĚ
O44	- ČIDLO TEPLOTY V SYSTÉMU - PŘÍLOŽNÍ
S41	- ČIDLO ÚNIKU PLYNU, DVOUSLOUPNÉ
S42	- ČIDLO ZAPALENÍ
TL1	- HAVARNÍ TLÁČKOVÉ - OBSAŽENÍ KOTELNÝ
TL2	- TLÁČKOVÉ KUTVACE PORUCHY
SIG	- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE TYPDE PORUCHY
HA	- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE MĚKÉ PORUCHY

KLIMATIK s.r.o.: Vltavské nábreží 7, 370 04 Č.Budějovice tel.: 387 311 642; e-mail: klimatik@klimatik.cz 773 400 420; e-mail: john@klimatik.cz	
Zodp. projektant	KAMIL JOHN, ČKAIT 0102476
kontroloval	DANIEL VOLMAN
Vypracoval	KAMIL JOHN
Slavebník	Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, Č.K. 381 01
Místo díkce	Za Soudem 344, 381 01 Český Krumlov
Název díkce:	
Nová plynová kotelná Materská škola Za soudem č.344, Český Krumlov	
D.1.4. – ELEKTROINSTALACE	
Obsah:	
PŮDORYS 1.NP	
Měřítko:	Č.výkresu
1:100	02