



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| Označení místnosti | Účel místnosti | Plocha [m²] |
| 101 | VSTUPNÍ CHODBA | 12,20 |
| 102 | CHLADNÝ SKLAD | 3,10 |
| 103 | SUCHÝ SKLAD POTRAVIN | 6,20 |
| 104 | KUCHYŇE | 30,00 |
| 105 | SKLAD | 3,00 |
| 106 | BRAMBORY, ZELENINA, OVOCE | 3,85 |
| 107 | MASO, VEJCE | 3,40 |
| 108 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,40 |
| 109 | CHODBA | 6,90 |
| 110 | PŘEDSÍN | 1,00 |
| 111 | PRÁNÍ PRÁDLA | 7,90 |
| 112 | WC | 1,40 |
| 113 | ŠATNA PERS. | 9,90 |
| 114 | JÍDELNA | 35,20 |
| 115 | VSTUPNÍ CHODBA | 2,40 |
| 116 | ŠATNA DĚTÍ | 37,40 |
| 117 | ŘEDITELNA, KANCELÁŘ | 9,30 |
| 118 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 |
| 119 | SOC. ZAŘÍZENÍ 1. ODDĚLENÍ | 8,20 |
| 120 | SOC. ZAŘÍZENÍ 2. ODDĚLENÍ | 8,00 |
| 121 | WC UČITELKY | 1,55 |
| 122 | HERNA 1. ODDĚLENÍ | 76,13 |
| 123 | HERNA 2. ODDĚLENÍ | 67,00 |

VZDÁLENOST ULOŽENÍ
Cu POTRUBÍ:

| Potrubí Ø | Vzdálenost podpěr (m) |
|-----------|-----------------------|
| 15 | 1,25 |
| 18 | 1,50 |
| 22 | 2,00 |
| 28 | 2,25 |
| 35 | 2,75 |
| 42 | 3,00 |
| 54 | 3,50 |
| 64 | 4,00 |
| 76,1 | 4,25 |

LEGENDA POZIC:

- A – Plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 47,0 kW s uzavřenou spalovací komorou, hořák s předsměšováním; třída energetické účinnosti – A
B – Membránová tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů, PN6; tlak plynu nastaven na 1,0 bar; připojení–R 3/4” včetně rychloupínacího šroubení R 3/4” x 3/4” a zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním.

LEGENDA POTRUBÍ:

- STL PLYNOVOD
NTL PLYNOVOD
VNITŘNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (NTL)
TOPNÝ OKRUH – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, TOPNÁ VODA 75°C
TOPNÝ OKRUH – VRATNÉ POTRUBÍ, TOPNÁ VODA 50°C
EXPANZNÍ POTRUBÍ

±0,000 = 100,00 m.n.m. (relativní výškový systém)

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| KLIMATIK S.r.O.; Vltavské nábřeží 526/7, 370 05 České Budějovice tel.: 38 731 16 42; fax: 38 742 63 56; e-mail: klimatik@klimatik.cz | | | |
| Kontroloval | Brož František | Formát | 6 A4 |
| Vypracoval | ing. ŠOŠOLIK Jaroslav | | Datum |
| Investor | Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov 381 01 | | změna stavy před dokončením |
| Místo akce | Za Soudem 344, 381 01 Český Krumlov | | Č.zak. |
| Název akce: | | Nová plynová kotelna Mateřská školka Za soudem č.344, Český Krumlov | |
| Obsah: | | Měřítka: | Č.výkresu |
| PLYNOINSTALACE– DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD, PŮDORYS | | 1:50 | PI.2 |