



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III

### ZADAVATEL: Město Český Krumlov

Sídlem: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, PSČ 381 01

Zastoupený: Mgr. Dalibor Carda, starosta

IČ: 00245836

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace na akci Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit neobsahuje položkový výkaz výměr na Lávku u pivovaru (pol.č.53 výkazu výměr části I.) a taktéž výkaz výměr na Veřejné osvětlení (pol.č.76 výkazu výměr části I. a pol.č.72 výkazu výměr části II.) Je možno tyto výkazy výměr doplnit?

#### Obdobný dotaz dotazu č. 1 doručení jiným uchazečem:

Ve výkazu výměr je v části I.u pol. č. 53 Lávka u pivovaru uvedeno viz samostatný rozpočet 1 kpl. Samostatný výkaz výměr nebo rozpočet však v předané zadávací dokumentaci není. Prosíme tedy vzhledem k termínu nabídky o jeho urychlené předání.

#### Odpověď č. 1

Zadavatel na tento dotaz již odpověděl v Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám II, v odpovědi č. 1.

#### Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v části II. pol. č. 31 je uvedena náhradní výsadba 24 ks stromů s balem výšky do 200 cm vč. dodávky, není však uvedeno o jaké stromy by se mělo jednat - požadujeme upřesnění druhů pokud možno vč.latinského názvu.

#### Odpověď č. 2

Stromy by měly být ve velikosti 14-16 (obvod kmínku) a s balem. Při výsadbě instalovat kůlování (3 kůly, příčky, úvazek), zalévací sondy a mulčování.

8 ks Malus "Red Sentinel" - jabloň

8 ks Malus "Red Splendor" - jabloň

8 ks Prunus avium "Plena" - třešeň

#### Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr jsou v části I. pol. 45 a 46 uvedeny navigační nerez tabulky v rozměrech, které mají být správně v mm. Předepsaná tloušťka nerez plechu je však 3 mm, do něhož dle zkušeností výrobní firmy nelze vyrazit nápis nebo logo, tloušťka by musela být cca do 0,6 mm nebo vše provést např. v hliníku. Pro ocenění je třeba rovněž zadat logo klášterů - piktogram dle grafického návrhu.

**Odpověď č. 3**

Materiál a vnější rozměry dodržet dle PD, tloušťku možno změnit dle technologických podmínek zhotovitele, logo není momentálně známo, bude upřesněno při realizaci.

**Dotaz č. 4**

Ve výkazu výměr zámečnických konstrukcí - části I. pol. č. 70 a části II. pol. 66 je uveden grafitový nátěr pozinkovaného zábradlí. Požadujeme specifikaci tohoto nátěru, neboť obvyklá směs grafitu a oleje v černém odstínu nebude na pozink zábradlí držet a pokud by mělo jít o směs grafitu s jinou bází (epoxid, polyuretan) nabízí se otázka záměny za klasický nátěr v černém matném odstínu. Prosíme o jasnou specifikaci nátěru.

**Odpověď č. 4**

Protikorozi ochrana - nátěrové souvrství je popsáno v části dokumentace F1 - SO 01 Lávka u pivovaru, F.1 - Technická zpráva, odstavec 4.2.5.1, barevný odstín je grafitová černá matná, vzorek je k dispozici u zadavatele.

**Dotaz č. 5**

Ve výkazu výměr části I. pol. č. 47 je uvedena výroba a osazení plastové mapy. Z dosavadních konzultací se nám nepodařilo zjistit rozměry mapy ani jak by měla vypadat popř. rozměry a tvar stávajícího stojanu. Dle našich zkušeností by se zřejmě jednalo o mobiliář, který si zajišťuje přímo zadavatel, ze cenu pevně stanovenou jako preliminář v rozpočtu. Prosíme o zprávu, jak tuto položku ocenit.

**Odpověď č. 5**

Tabule pro umístění mapy bude mít rozměr 75 cm x 75 cm. Spodní díl tabule (spodní deska) bude z plastu nebo jiného pevného materiálu. Horní díl tabule (horní deska), pod kterým bude umístěna mapa, bude z průhledného plastu (ne sklo). Celá tabule bude orámována hliníkovým rámem. Součástí dodávky je i spojovací materiál, kterým bude celá tabule uchycena k podkladu (předpokládáme zeď nebo dřevo).

V Brně dne 31. 5. 2012

**Ing. Martina Ferechová**  
WALLET s.r.o.  
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)