

Váš dopis značky: -
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 15193/2019/HOK CB-CK
Spisová značka: S-KHSJC 15193/2019

Vyřizuje: Ing. Kolářová
Tel. číslo: +420 387 712 139

Datum: 10.5.2019

Videall Projekt
Jiří Sváček
Chvalšinská 108
381 01 Český Krumlov

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
akce: „Vyšný - přeložka vodovodu“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací stavby „Vyšný - přeložka vodovodu“ (dále jen projektová dokumentace) **předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 22.5.2019 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupeným na základě plné moci ze dne 25.4.2019 zmocněncem – Ing. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov jako s podkladem pro územní řízení a stavební povolení**

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Odůvodnění:

Žadatel podal na KHS Jč. kraje dne 22.5.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Vyšný - přeložka vodovodu“.

Zpracovatel PD: Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT 0100664, datum – 5/2019, paré č. 2

Místo stavby: parc. č. 640/1, 640/5, 666/1 a 175/4 k.ú. Vyšný

Projektová dokumentace řeší přeložku stávajícího vodovodního řadu DN 100 mm v k.ú. Vyšný.
Je navržen vodovodní řad PE 100 RC DN 100 mm v celkové délce 97,0 m. Součástí stavby bude vodovodní šachta s redukčním ventilem a přepojení (prodloužení) stávající vodovodní přípojky PE DN 25 mm v délce 15,0 mm pro č.p. 28.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (02)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice



Ing. Irena Kolářová
odborný rada
oddělení HOK CB-CK

Příloha: 1 x PD