

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic

V Českém Krumlově dne 11. února 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 15 Výzvy k podání nabídky ze dne 24. ledna 2020 sděluje následující dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.

Dotaz:

V konstrukční a architektonické dokumentaci je treláž pro popínavé rostliny popsána různě. Prosim o upřesnění, zda bude řešena jako sloupy s výplní pletivem, nebo budou rámy. Dále prosím o určení profilů treláže a specifikaci typu nerezového pletiva?

Odpověď:

Konstrukce treláže sestává ze tří ocelových sloupů (Jakl 120/60/5 mm) kotvených do betonového základu. Na tyto sloupy budou kotveny dva rámy stejného profilu (Jakl 120/60/5 mm) s výplní nerezovou sítí X-TEND, velikost oka 80/139 a o průměru lanka 1,5 mm. Síť bude na profily kotvena systémově. Všechny zámečnické prvky budou žárově zinkované a opatřené nátěrem.

S pozdravem

Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov