

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou

Zadavatel: Město Český Krumlov
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Karel Jirovec, referent odboru investic - ve věcech technických

V Českém Krumlově dne 3.7.2014

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

1. Dotaz

V SO 101 Komunikace je u pol. č. 26 Dlážděné kryty z DK do lože z kameniva 955,4 m². Je tato položka vč. dodávky nových kostek? A je tato položka vč. dvojlinky do betonu?

Odpověď: Tato položka zahrnuje dodávku nových kostek a je včetně „dvojlinky do betonu“. Park. stání a chodníky budou provedeny do lože z HDK 4-8; „dvojlinka“ do lože z betonu.

2. Dotaz

V SO 101 Komunikace je u pol. č. 29 Vpusť kanalizační uliční kompletní z beton dílů 12 ks není jasné, jak je řešena přípojka. V tomto SO přípojky zvlášť nejsou. Jsou započteny v SO kanalizace?

Odpověď: Nejsou započteny v SO kanalizace, položky ocenit včetně přípojek

3. Dotaz

V SO 101 Komunikace je u pol. č. 30 vpusť odvod žlabů z betonových dílců sv.šířky do 600 mm není jasné, jak je řešena přípojka. V tomto SO přípojky zvlášť nejsou. Jsou započteny v SO kanalizace?

Odpověď: Nejsou započteny v SO kanalizace, položky ocenit včetně přípojek

4. Dotaz

V SO 101 Komunikace je u pol. č. 49 palisádová zídka 60 m prosím o specifikaci-alespoň typ palisády a její výšku.

Odpověď: Palisádová zídka výšky 50 cm nad nově upravený povrch (horní okraj okolní obruby). Typ a výrobce nelze dle závazných pravidel stanovit, jedná se o betonovou

palisádovou zídku odpovídajících parametrů (dle technické specifikace a prohlášení výrobce) z betonu v barvě přírodní (šedá), průřez čtvercový, nebo obdélníkový.

S pozdravem

MĚSTO
Český Krumlov

-6-

.....
Karel Jirovec