

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

zodpovědný projektant: Ing. Petr Kuda 602 769 210 kuda@aquaplan.cz		vypracoval: Josef Krampla 732 333 272 krampla@tiscali.cz		pare:	
investor: Město Český Krumlov					
akce: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část KRÁSNÉ ÚDOLÍ ul. Dělnická I., Strmá				stupeň: DPS	
				datum: 06/2012	
stavební objekt: SO 4-301.2 Vodovod a kanalizace				formát: 2 x A4 /mm/ 210x297	
výkres: Tabulka vodovodních přípojek		číslo: C-301.2-018		měřítko: 12-017-12-04-301.2-018	

hlavní projektant:	
<div><div>JACKO</div><div>projekty &amp; vozovky</div></div>	
IČ: 278 00 440 DIČ: CZ 278 00 440 Ženíškova 2313/1, 702 00, Ostrava www.projekty-vozovky.cz	

**VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ČESKÝ KRUMLOV-"DĚLNICKÁ, STRMÁ"**

Č.PŘÍPOJKY	OZN. PŘÍPOJKY	PROFIL [DN]	DÉLKA [m]	VODOMĚRNA ŠACHTA	PŘÍPOJENÁ NEMOVITOST	POZNAMKA
1	VP 462	25	1,00	není	pa.č. 462	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
2	VP 463	25	1,00	není	pa.č. 463	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
3	VP 464	25	1,00	není	pa.č. 464	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
4	VP 478	25	1,00	není	pa.č. 478	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
5	VP 468	25	9,50	není	pa.č. 468	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
6	VP 469/4	25	12,50		pa.č. 469/4	ŘAD 16.2 PŘEPOJIT
7	VP 467	25	1,00		pa.č. 467	ŘAD 16.2.0 PŘEPOJIT
8	VP 450	25	1,00		pa.č. 450	ŘAD 16.2.0 PŘEPOJIT

Počet domovních přípojek celkem: 8 ks  
Celková délka přípojek: 28,00 m

**Poznámka:**

- dimenze přípojek bude upřesněna při realizaci
- propojení se stávajícím potrubím přípojky bude provedeno dle materiálu, např. mechanická spojka ISO
- napojení na vodovodní řad bude navrtávkou
- dle doby výstavby bude proveden suchovod DN50 pro dočasné zásobování vodou

**POLOHA, DIMENZE I POČET DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK JE PŘEDPOKLÁDANÝ DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ  
A MŮŽE SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI.**