

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

**Název veřejné zakázky:** Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově

**Zadavatel:** Město Český Krumlov  
**Sídlo:** Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**DIČ:** CZ00245836

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** Karel Jirovec, referent odboru investic - ve věcech technických

V Českém Krumlově dne 11.7.2014

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

### 1. Dotaz

#### **Parkovací plocha na sídlišti Plešivec:**

1. Položka číslo 23 – Asfaltový beton z ACO 8 – výměra by měla být stejná jako v položce vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu, tj. 214 m<sup>2</sup>
2. Položky číslo 26, 27 – Infiltrační, spojovací postřik – v objektu „Parkovací místa na sídlišti Za nádražím“ se v chodníkových plochách tyto postřiky neuvažují.
3. Položky číslo 43, 44, 47 – prosím o upřesnění typu chrániček (rozměry, materiál)

Odpověď:

1. Ano, chyba v rozpočtu, správné množství je 214 m<sup>2</sup>
2. Ocenit dle rozpočtu.
3. Dle vyjádření správců sítí, není k dispozici

### 2. Dotaz

#### **Parkovací místa na sídlišti Špičák:**

1. Položky číslo 21, 22, 23, 24 – jaký je důvod větší výměry u asfaltových vrstev oproti vrstvám ze štěrkodrti
2. Položky číslo 38, 39, 40 – prosím o upřesnění typu chrániček (rozměry, materiál)
3. Položka číslo 41 – prosím o specifikaci prací k položce „přesun stávajícího oplocení“

Odpověď:

1. U situace B.2.2 určitou plochu stávající konstrukce pouze frézujeme a následně položíme pouze asfaltové betony – viz příčné řezy
2. Dle vyjádření správců sítí, není k dispozici
3. Jedná se o posun stávajícího oplocení bez bližší specifikace, navrhne uchazeč, místo je veřejně přístupné.

### 3. Dotaz

#### **Parkovací místa na sídlišti Za nádražím:**


1. Položka číslo 12 – prosím o upřesnění výsadby
2. Položka číslo 39 – prosím o upřesnění typu kamenného obrubníku

Odpověď:

1. Javor babyka – *Acer campestre*
2. Použít stejné jako stávající 250/200 mm – viz foto



S pozdravem

  
.....  
Karel Jiřovec