


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

(M 1:20)



## LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ŠEDÁ (kanalizace)
5	ZÁSYP VÝKOPU : VYTĚŽENÁ ZEMINA (HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH tl. 150 mm)
6	SKLADBA PODKLADNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE (VIZ. VÝPIS NIŽE)
7	POVRCH KOMUNIKACE : ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ = STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY
8	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT

### Vzorová skladba podkladních vrstev komunikace : 6

ŠTĚRKOPÍSEK	FRAKCE 0/4 mm	40 mm	(LOŽE POD DLAŽBU)
ŠTĚRKODRŤ	FRAKCE 8/16 mm	70 mm	(PODKLADNÍ VRSTVA)
ŠTĚRKODRŤ	FRAKCE 0/32 mm	150 mm	(PODKLADNÍ VRSTVA)
ŠTĚRKODRŤ	FRAKCE 0/63 mm	150 mm	(OCHRANNÁ VRSTVA)
CELKEM = BEZ KAMENNÉ DLAŽBY		540 mm	

### POZNÁMKA :

- LOŽE POD KAMENNOU DLAŽBU (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0/4 mm) BUDE PROVEDENO V ROZSAHU ŘEŠENÉ ÚPRAVY POVRCHU, TEDY VČETNĚ PŘESAHŮ ZADLÁŽDĚNÍ.
- SPÁRY MEZI DLAŽEBNÍMI KOSTKAMI BUDOU VYPLNĚNY ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 0/4 mm.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.KRUMLOV, Linecká ul. - obnova kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková
Název výkresu :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Datum : 11.2020
		Č.zakázky : 2-006-03-PS
		Č.výkresu : D.7