

Váš dopis Č.j.: P20050000361  
Ze dne: 9. října 2020  
Číslo jednací: O20010101719  
Vyřizuje: Libuše Podhradská  
Tel.: +420 387 761 745  
Fax: +420 387 761 225  
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz  
Datum: 09. listopadu 2020

VIDEALL PROJEKT  
Sváček Jiří  
Chvalšinská čp. 108  
Latrán  
381 01 Český Krumlov

## **Český Krumlov, Linecká ulice - obnova kanalizace DVZ/DPS (výběr zhotovitele/provedení stavby)**

Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu (výměnu) jednotné kanalizace, která je ve špatném technickém stavu, v katastrálním území Český Krumlov, v ulici Linecká.

Vlastníkem kanalizace je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice.

V trase obnovy kanalizace bude zachováno zaústění všech stávajících kanalizačních přípojek. V úseku obnovy se jedná o stávající betonovou kanalizaci, různých dimenzí.

### **SO 01 – KANALIZACE**

výměna potrubí jednotné kanalizace bude prováděna ve stávající trase; úseky budou řešeny od šachty k šachtě; materiál potrubí gravitační kanalizace: PVC-U 315 x 10,0 mm a PVC-U 400 x 12,6 mm

#### **Stoka „A“**

potrubí z PVC, v celkové délce 25 metrů; z toho DN 400 mm v délce 11 metrů a DN 300 mm v délce 14 metrů; na potrubí jsou osazeny dvě revizní šachty Š1 a Š2; do Stoky „A“ budou připojeny dvě kanalizační přípojky od nemovitostí a jedna kanalizační přípojka od stávající liniové vpusti; trasa: od cukrárny U soudu po propojení se stávajícím sběračem PVC DN 315 mm v ulici Horská

#### **Stoka „B“**

potrubí z PVC, v celkové délce 33 metrů, DN 300 mm; na potrubí jsou osazeny dvě revizní kanalizační šachty; do stoky „B“ bude připojeno šest přípojek od nemovitostí; trasa: od zaústění do Stoky „A“ v revizní kanalizační šachtě v ulici Linecká po koncovou revizní šachtu v boční ulici mezi domy čp. 59 a 60

#### **Stoka „C“**

potrubí z PVC, v celkové délce 57 metrů, DN 300 mm; na potrubí jsou osazeny dvě revizní šachty; do Stoky „C“ bude připojeno 7 kanaliz. přípojek od nemovitostí a dvě přípojky od uličních vpustí; trasa: od křižovatky ulic Linecká a Horská po stávající šachtu v místě napojení ulice Za Soudem na ulici Linecká

#### **Připojení stávající kanalizace**

do dna šachty Š6 bude ze strany přítoku z ulice Za Soudem zasunuto potrubí PVC 315 mm, v délce 1,0 metru, které bude následně propojeno se stávajícím potrubím KA 300 mm; spojení bude provedeno pomocí pružné spojky DN 300 mm

#### **KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**

do nového potrubí kanalizačních Stok „A“, „B“ a „C“ budou připojeny všechny stávající kanalizační přípojky z okolních nemovitostí; jedná se o 15 kanalizačních přípojek – splaškové, jednotné i dešťové kanalizace

## **S realizací obnovy kanalizace společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:**

### **Činnosti před realizací:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

### **Činnosti v průběhu realizace:**

- Investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice na staveniště, v průběhu realizace obnovy kanalizace.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky, před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. – provozu Český Krumlov, Nešleha Miroslav, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie, na náklady zhotovitele stavby. Na technickou kontrolu obnovené kanalizace volejte společnost ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov - pana Nešlehu Miroslava, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
  - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
  - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem, podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.
  - o projekt.dokumentaci skutečného provedení (situaci, kladečský plán skutečného provedení a tabulku materiálu potrubí, podélné profily)
  - o kamerovou zkoušku kanalizace, včetně protokolu záznamu a přehledné situace, s vyznačením kontrolovaného úseku.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov  
ČEVAK, a.s. – oddělení investic  
Město Český Krumlov

**ČEVAK a.s.**

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (117)

