

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) na niž se vztahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona pod názvem:

"Český Krumlov, ul. Českobratrská, obnova kanalizace a vodovodu, SO 01 Kanalizace Rekonstrukce bezvýkopovou metodou"

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:

Město Český Krumlov

Se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Zastoupené: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

IČ: 00245836

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943

statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc – jednatel

(dále jen **administrátor**)

Kontaktní osoby ve věcech:

- **technických:** Ing. Hynek Pazderka, odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 717, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz.
- **administrativních:** Ing. Eva Surmová, odborný konzultant veřejných zakázek, e-mail: surmova@osigeno.cz, tel: 724 479 893.

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je obnova jednotné kanalizace bezvýkopovou metodou.

V řešeném území města Český Krumlov, v ulici Českobratrská, se nachází veřejná kanalizace z 30-40 let minulého století. Jedná se o kanalizaci jednotnou, k odvádění splaškových vod z okolních nemovitostí a dešťových vod z nemovitostí (okapových svodů) a z komunikací (uličních vpustí). Jedná se o kanalizaci uloženou v z velké části hloubkách 3,30 - 5,80 m. Pouze v úseku DN 400 mm je hloubka potrubí 1,75 - 2,35 m.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí kanalizace (jedná se o SO 01 Kanalizace dle projektové dokumentace). Rekonstrukce kanalizace je navržena bezvýkopově, sanací rukávem. Bude provedena ze sanačního rukávce pro potrubí dimenze DN 300 a 400 mm, o celkové délce 261,0 m, z toho bezvýkopovou metodou UV LINER 217,0 m a metodou INVERZNÍ 44,0 m. V trase rekonstrukce kanalizace bude zatěsněno 12 ks kanalizačních přípojek.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Zadávací dokumentaci.

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. § 98 Zákona Vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Původní znění dotazu a odpovědi:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

na základě čl. 15 Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Český Krumlov, ul. Českobratrská, obnova kanalizace a vodovodu, SO 01 Kanalizace Rekonstrukce bezvýkopovou metodou“ si Vás tímto dovoluujeme požádat o vyjádření k níže uvedeným otázkám.

- Ve Smlouvě o dílo a ve Výzvě k podání nabídky je v předmětu plnění veřejné zakázky uvedeno provedení ze sanačního rukávce metodou UV Liner v délce 207,0 m a metodou INVERZNÍ v délce 54,0 m. Ovšem Soupis prací uvádí v rámci položek č. 16 a 18 provedení metodou UV Liner v celkové délce 217 m a v rámci položky č. 17 provedení metodou INVERZNÍ v délce 44 m. Žádáme zadavatele o potvrzení, která z informací je správně.
- Poskytne zadavatel kamerové prohlídky pro lepší přehled o skutečném stavu sanovaných stok?

Odpověď na dotaz č. 1:

- Správné údaje jsou uvedeny v soupisu prací, tyto hodnoty byly ve Smlouvě o dílo opraveny (viz příloha č. 1). Chybný údaj se do Smlouvy o dílo a Výzvy k podání nabídky dostal z překlepu v technické zprávě, jejíž opravenou verzi Zadavatel přílohou č. 2 přikládá.
- Zadavatel upozorňuje účastníky, že platné jsou údaje uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:
 - pol. č. 16 Sanace kanalizace DN 300 mm - metoda UV LINER (úsek ŠC1-ŠC6), délka 163 metrů,
 - pol. č. 17 Sanace kanalizace DN 300 mm - metoda INVERZNÍ (úsek ŠC6- ukončení), délka 44 metry,
 - pol. č. 18 Sanace kanalizace DN 400 mm - metoda UV LINER (úsek ŠC6-ŠC7), délka 54 metry.
- Videozáznamy, protokoly a mapa z provedené kamerové zkoušky - vzhledem k velikosti dat, nelze

dokumenty zveřejnit na profilu zadavatele. Tyto podklady budou účastníkům, z uvedeného důvodu k dispozici k nahrání po předem dohodnuté schůzce u zadavatele (Ing. Hynek Pazderka, odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 717, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz).

4. ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. § 99 odst. 1 Zákona Změnu zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel se usnesl, na prodloužení termínu doby plnění.

Původní znění čl. 5 Výzvy k podání nabídky se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění: **říjen 2021**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **do 15. dubna 2022**

Maximální doba realizace stavebních prací: **max. 6 týdnů**

Zadavatel ponechává na účastníkovi nastavení počátku a konce stavebních prací na projektu. Stavební práce však musí probíhat nepřetržitě, a to v maximální délce realizace, která je stanovena na 6 týdnů od protokolárního předání staveniště!

Dále se původní znění čl. III. Smlouvy o dílo, přílohy č. 7 Výzvy k podání nabídky ruší a nahrazuje se novým zněním (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu):

III. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 2 po protokolárním předání staveniště v termínu od (doplní účastník dle své nabídky)
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do(doplní účastník dle své nabídky max. do 15. dubna 2022)
3. Zhotovitel bude provádět stavební práce nepřetržitě, a to po dobu maximálně 6 týdnů od protokolárního předání staveniště.

Ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace nedotčená touto změnou zůstávají v původním znění.

5. DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k výše uvedeným doplněním Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 99 odst. 2 Zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **19.10.2021 v 9:00 hod.**

Nedílnou součástí tohoto Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace je

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo (návrh), upravený

Příloha č. 2 – Technická zpráva, upravená

V Českém Krumlově dne 6.10.2021

.....
Mgr. Dalibor Carda
starosta města