

Váš dopis
ze dne:

17.06.2021

Naše
značka:

O21070152546

Vyřizuje:

Libuše Podhradská

Tel.:

tel.: +420 387 761 745

E-mail:

libuse.podhradska@cevak.cz

Datum:

09. července 2021

Město Český Krumlov
Odbor správy majetku a investic
p. Kmoch Zdeněk
Kaplická čp. 439
Horní Brána
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, T. G. Masaryka čp. 213, parc. č. 1153, základní škola - stavební úpravy – sanace obvodových stěn 1. PP stravovacího zařízení (stavební řízení)

Investor: Město Český Krumlov, Horní Brána, Kaplická čp. 439, 381 01 Český Krumlov

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK, a.s. vodovod i jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci části jednotné vnitřní kanalizace, ve dvorku Základní školy T. G. Masaryka čp. 213, na Špičáku, v Českém Krumlově, parc. číslo: 1153.

Pod chodníkem i těsně u budovy základní školy se nachází zborcená jednotná kanalizace, která řádně neodvádí znečištěné vody ze dvora. Netěsnost dvorní vpusti a dešťového svodu ze střechy budovy základní školy přispívají k podmáčení suterénních zdí právě u školní kuchyně a jídelny, kde bude provedena sanace obvodových stěn. Ostatní vodohospodářské sítě, na které je tato základní škola napojena, zůstávají beze změn a nebudou stavebními úpravami dotčeny.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Cestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. - Libuši Podhradské.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, Ing. Bicek Jiří, telefonní číslo: 606 913 108, e - mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem
Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Mapa_O21070152546.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2.

