

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele, zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 213 ZZVZ pod názvem

Odlehčovací služba Sociální služby SOVY o.p.s. - pořízení výtahu

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:

Město Český Krumlov

se sídlem: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
zastoupená: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČO: 00245836

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o,

se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69943
zastoupená: Ing. Tomáš Rýc, jednatel
IČO: 05931614
DIČ: CZ05931614

zpracovatel: Jakub Rýc – vypracování textové části zadávací dokumentace

(dále jen „administrátor“),

Určeno pro:

OTIS a.s.

sídlo: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
IČO: 42324254
Právní forma: Akciová společnost

(dále jen „účastník“)

Zadavatel obdržel od účastníka v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky pod názvem:

Odlehčovací služba Sociální služby SOVY o.p.s. - pořízení výtahu (dále jen „veřejná zakázka“) nabídku. Zadavatel prostřednictvím odpovědných osob dle § 42 Zákona (dále jen „komise“) provedl v souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) Zákona posouzení splnění podmínek účasti účastníka ve veřejné zakázce.

O d ů v o d n ě n í v y l o u č e n í

Na základě kontroly nabídky bylo zjištěno, že nabídka účastníka nesplňuje požadavky na splnění minimálních technických požadavků na předmět plnění:

- minimální nosnost výtahu (požadováno min. 750 kg), nabídnuto 675 kg,
- rozměr kabiny (požadováno min. 1300 x 1400 mm), nabídnuto 1200 x 1400 mm.

Účastník byl komisí vyzván k písemnému objasnění a doplnění předložené nabídky dne 15.2.2022 s termínem doručení odpovědi do 18.2.2022 do 10:00 hodin. Účastník dne 17.2.2022 v 12:55 hodin doručil komisi svou odpověď následujícího znění: *„Dobrý den pane starosto, k Vašemu dotazu ohledně velikosti výtahové kabiny a nosnosti výtahu na akci Odlehčovací služba Sociální služby SOVY o.p.s.. Do stávající šachty o rozměrech 1750 x 1770 mm /š x hl./ se vejde kabina výtahu o rozměru 1200 x 1400 mm /š x hl/ a tento rozměr kabiny zároveň určuje nosnost a to je 675 kg. S pozdravem OTIS a.s.“*

Účastník odpovědí na písemnou výzvu k objasnění nabídky doručenou komisí dne 17.2.2022 potvrdil komisi, že není schopen splnit předmět plnění v minimálních požadavcích, které byly stanoveny v příloze č. 8 výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 21.1.2022 (dále jen „výzva k podání nabídky“). V takovémto případě je nabídka účastníka neporovnatelná, jelikož účastník nabídl výrobek předmětu plnění v nižších výměrách a kvalitách oproti minimálním požadavkům stanovených zadavatelem v příloze č. 8 výzvy k podání nabídky.

Rozhodnutí zadavatele

Z výše uvedeného důvodu zadavatel na základě návrhu komise rozhodl v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm b) Zákona, o vyloučení účastníka z veřejné zakázky. Toto rozhodnutí o vyloučení účastníka z veřejné zakázky bylo schváleno Radou města Český Krumlov dne 7. března 2022 na jejím zasedání usnesením č. 0090/RM6/2022.

V Českém Krumlově dne 8. 3. 2022.

.....
Mgr. Dalibor Carda
starosta města