

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
ČESKÝ KRUMLOV
381 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
18.2.2011

NAŠE ZNAČKA
sp. zn. S-KHSJC 03426/2011
č.j. KHSJC 03426/2011/HOK.CK

VYŘIZUJE
ing. Márová 387712714

ČESKÝ KRUMLOV
7.3.2011

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Český Krumlov, Vyšný – výměna přívodního řadu do VDJ Kasárna – dokumentace pro územní a stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení – Český Krumlov, Vyšný – výměna přívodního řadu do VDJ Kasárna - předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 18.2.2011 žadatelem Městem Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupeným na základě plné moci ze dne 26.7.2010 zmocněncem Jiřím Sváčkem – VIDEALL Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

s e s o u h l a s í s p o d m í n k o u:

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu bude předložen:

1. doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. aktuální rozbor upravené pitné vody. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu krácené analýzy akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Odůvodnění:

KHS Jč. kraje posoudila projektovou dokumentaci v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zákonem č. 258/2000 Sb.

Dokumentace řeší výměnu potrubí v trase stávajícího vodovodu, případně přeložku z důvodu vymístění potrubí stávajícího vodovodu ze soukromých pozemků. Stavba bude realizována na parcelách 292, 1671/1, 1671/17, a 1690/4 v k.ú. Křenov u Kájova a na parcelách č. 155/1, 472, 493/3, 493/82, 658/1, 661/1, 661/2, 665 a 666 v k.ú. Vyšný.

Nový vodovodní řad mezi VDJ Hošek (150 m³) a VDJ Kasárna (150 m³) je navržen z PE v celkové délce 1234 m, z toho DN 100 v délce 14 m a DN 160 v délce 1220 m. Nový řad bude napojen na stávající vodovod AC 100 mm nad oplocením areálu VDJ Hošek, na parcele 1671/1 k.ú. Křenov u Kájova, ukončení bude provedeno na stávající vodovod v objektu armaturní šachty u VDJ Kasárna.

Součástí stavby bude i nová přerušovací šachta pro vyrovnání tlakových poměrů na síti, pro částečnou akumulaci vod z přepadu VDJ Hošek v době nižších odběrů ve spotřebišti případně vyšší vydatnosti zdrojů a pro desinfekci vody. Přerušovací šachta je navržena jako podzemní dvoupříčková z PP o Ø 1,5 m a objemu 0,85 m³. Součástí přerušovací šachty bude přítok z přepadu z VDJ Hošek a přeliv přerušovací šachty

KHS Jč kraje se sídlem v Č. Budějovicích
telefon: 387 712 111
fax: 387 712 349
e-mail: khscb@khscb.cz
web: www.khscb.cz

Územní pracoviště Český Krumlov
Havraní 594, PSČ 381 01
telefon: 387 712 720
fax: 387 712 724
e-mail: ck@khscb.cz

IČO: 71009345
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB České Budějovice
č. ú.: 3425231/0710

do přepadu VDJ Hošek (2 x 10 m z PE DN 110 mm) a dále havarijní propojení z PE DN 100 mm v délce 12 m (pro případné doplnění akumulace ve VDJ Hošek).

Uložená podmínka vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbor vody je požadován jako doklad, že po ukončení stavby byl proveden proplach a dezinfekce vodovodního řádu.

Dodavatel stavby je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, práce, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestu. Náležitosti hlášení jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Zároveň podle § 41 odst. 3 výše cit. zákona je nutné projednat na KHS Jč. kraje opatření k předcházení a omezení rizik, souvisejících s expozicí zaměstnanců azbestu.

Příloha: PD

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (48)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

Ing. Kamila Márová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální