

SEZNAM PŘÍLOH

- 1) ČEVAK a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci
- 2) Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření k projektové dokumentaci
- 3) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci
- 4) E.ON ČR, s.r.o. Regionální správa České Budějovice – vyjádření k projektové dokumentaci
- 5) E.ON ČR a.s., Technická evidence a dokumentace - vyjádření o existenci stávajících sítí
- 6) E.ON ČR a.s., Správa sítě plyn - vyjádření o existenci stávajících sítí
- 7) Telefonica O2 Czech Republic a.s. - vyjádření o existenci stávajících sítí
- 8) Služby města Český Krumlov s.r.o. - vyjádření o existenci stávajících sítí
- 9) ČEVAK a.s. - vyjádření o existenci stávajících sítí

Váš dopis Č.j.: P10050000262
Ze dne:
Číslo jednací: O10010008745
Vyřizuje: Zuzana Ružbatská
Tel.: +420 380 722 621
Fax: +420 387 761 225
E-mail: zuzana.ruzbatska@cevak.cz
Datum: 29. říjen 2010

ATELIER SIS Ing. František Stráský
U Malše 1805/20
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice 1

Český Krumlov- Projekt Zlatý Anděl Zákres sítí a vyjádření pro potřebu stavebního řízení

Investorem stavby je Město Český Krumlov

V Českém Krumlově – Plešivec provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí vč. zákresu kanalizace dešťové, která není ve správě ČEVAK a.s.. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší zřízení nového chodníku na západním okraji městských sadů podél p.č.1320 a 915/3. Povrch chodníku bude z mechanicky zpevněného kameniva bez spojovacích postřiků a nátěrů. Srážková voda z chodníku bude svedena do přilehlých vegetačních ploch.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Procházka Martin tel. 724540647 (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Zuzana Ružbatská
referent vyjadřovací činnosti


ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)

Přílohy: Situace



Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství

Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, tel. 380 766 111, fax 380 766 501

Váš dopis: Žádost o vydání stanoviska
Ze dne: 20. 9. 2010
Vyřizuje: Raušerová, Fořtová, Pilát
E-mail: petra.rauserova@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 linky: 557, 558, 560
Č.j.: MUCK 48459/2010/OŽPZ/Ra
Sp. zn.: S-MUCK 48459/2010/2
V Českém Krumlově dne: 12. 10. 2010

ATELIER SIS – Ing. František Stráský
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Věc: Koordinované závazné stanovisko k PD „Projekt Zlatý Anděl“

Dne 20. 9. 2010 obdržel Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost ATELIERU SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice (dále též žadatel), který v zastoupení investora (město Český Krumlov) požádal o vydání stanoviska k výše uvedené dokumentaci pro opatření nebo povolení stavebního úřadu.

Projektovou dokumentaci vypracoval žadatel pro investora v termínu 09/2010, pod číslem zakázky 10040-71.

Předložená dokumentace řeší zřízení nového chodníku na západním kraji městských sadů, podél pozemku p. č. 1320 a 915/3 v k. ú. a obci Český Krumlov. V rámci stavby bude zrekultivována stávající vyšlapaná pěšina, která se nachází v těsné blízkosti navrženého chodníku. Celková délka úpravy činí 58,46 m.

Po prostudování a posouzení předložené dokumentace Vám dotčené úseky zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství vydávají následující vyjádření:

1. Odpadové hospodářství

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává z hlediska odpadového hospodářství následující

vyjádření:

K výše uvedené stavbě nemáme připomínky, realizaci stavby podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- a) původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona o odpadech
- b) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- c) s odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech)
- d) o vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2. Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný **orgán ochrany přírody** podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nadále jen zákon), vydává toto

vyjádření:

Předmětný pozemek p.č. 223/1 v k.ú. Český Krumlov není součástí žádného zvláště chráněného území přírody nebo jeho ochranného pásma, přírodního parku, přechodně chráněné plochy nebo významného krajinného prvku ve smyslu § 3, 6, 12, 13, 14 a 37 zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme na následující skutečnost:

V bezprostřední blízkosti navrženého chodníku se nachází památný strom – lípa srdčití, jehož ochrana je dána § 46 zákona. Dle § 46 písm. 3 zákona je stanoveno základní ochranné pásmo pro každý strom ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Výjimku ze zákazu může dle § 56 odst. 1 zákona povolit zdejší orgán ochrany přírody, pokud jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Stavební práce prováděné v blízkosti dalších stávajících dřevin musí být prováděny ručně, aby nedošlo k poškození kořenového systému, a stavba bude realizována v souladu s ČSN 839061.

Toto sdělení nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle tohoto zákona, o jehož vydání investor musí před realizací záměru v některých případech požádat.

3. Vodoprávní úřad

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 18 vodního zákona, toto

vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je navrhovaný záměr možný za této podmínky:

1. Stavbou nebude poškozena splašková a dešťová kanalizace.
2. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
3. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

Upozornění:

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správních řízeních a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství

1

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru

Příloha: 1 x projektová dokumentace – jen pro žadatele

Na vědomí:

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Atelier
Silničních a inženýrských sítí
U Malše – 20
370 01 České Budějovice

Váš dopis

Naše značka 1004 / 70

Vyřizuje

Vávra

Datum 21.9.2010

věc Vyjádření k projektu Zlatý Anděl .

“

K zaslané žádosti vyjádření k existenci sítí ke stavbě - Projekt Zlatý Anděl v lokalitě Český Krumlov p.č. 223/1.

V prostoru zeleného pásu není potřeba provádět žádnou ochranu tlk. sítí.

V prostoru zpevněné cesty požadujeme stávající kabel odkopat a uložit do bet. žlabů popř. uložit do půlené chráničky AROT nebo KOPOHALF s vyústěním do zeleného pásu.

Vedle ještě uložit rezervní chráničku s vyústěním do zeleného pásu.

Před záhoem přizvat ke kontrole pracovníka POS 606694054

S pozdravem

Specialista ochrany sítě Č.Budějovice
Vávra Jan

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1003

O₂

Vávra

A *Telefónica* company

E.ON Česká republika, s.r.o., Vyšehrad 156, 381 01 Český Krumlov

Atelier SIS

U Malše 20

370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Vyšehrad 156

381 01 Český Krumlov

www.eon.cz

Jiří Šmíkmátor

T +420-380 374 232

F +420-380 374 209

jiri.smikmator@eon.cz

Český Krumlov 24.9.2010

Vyjádření k projektové dokumentaci „PROJEKT ZLATÝ ANDĚL“

S předloženou projektovou dokumentací „PROJEKT ZLATÝ ANDĚL“ souhlasíme. V dané lokalitě dojde ke styku s podzemním vedením NN. Před započítím prací je nutné toto vedení vytýčit. Při změně výšky terénu je potřeba dodržet uložení tohoto vedení dle ČSN.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa
České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.



Jednatelé:

Michael Fehn

Karel Dietrich-

Nespěšný

Peter Ficht

Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České

Budějovice

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským

soudem v

Českých Budějovicích,

oddíl C.,

vložka 15066

IČ: 25733591