

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

Výše uvedený zadavatel v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi sděluje následující dodatečné informace k výzvě k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon"), evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0081/2014.

Zadavatel k výzvě k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská" zadávané mimo režim zákona, evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0081/2014, doplňuje následující:

1. Dotaz

Ve výkazu výměr je uveden poplatek za skládku pouze pro položku č. 10. Vybouraný materiál z položek 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13 bude tedy uložen na skládce investora bezplatně?

Odpověď:

V položkovém rozpočtu bylo chybně uvedeno celkové množství, skládkovné má být pro všechny položky (mimo č.6 a č.11 - u těchto položek je odvoz na skládku města), tj. celkem **2.290,9 t** (viz připojená tabulka "prehled_27_12.pdf").

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Celkem
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2290,9	0	0,00
		- odvoz materiálu				

2. Dotaz

V položce 34 a 35 se má ocenit záhonový a chodníkový obrubník a v PD je příčný řez s obrubníkem silničním 150/150. Žádám o přesnou specifikaci obrubníků k ocenění.

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Celkem
34	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	132	0	0,00
		- podél vjezdů vlevo : $4+3+5+3+3+2+7+3+1+3+4+5+5+3,5+1,2+3 = 65,7\text{ m}$ - podél vjezdů vpravo : $3+3+3+2+2+3+3+3+3+7+3+4+4,5+6+10,5+5,5 = 65,5\text{ m}$ celkem : $65,7 + 65,5 = 131,2\text{ m}$				
35	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	756	0	0,00
		- včetně lože a boční opěry z betonu $359 \times 2 = 718\text{ m}$ - u parkoviště $18+20 = 38\text{ m}$ Celkem : $718+38 = 756\text{ m}$				

Odpověď:

Pol. 34 - obrubník 80/250 - jsou navrženy v místě styku vjezdu se zelení - kolmo na silniční obrubu.

Pol. 35 - obrubník 150/250 - uvedeno v PD - příloha C.101.4 - vzorový příčný řez. Pro vjezdy použít typ nájezdový, pro náběh typ přechodový.

3. Dotaz

Žádám o přesnou specifikaci svodidel a označení místa do situace.

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Celkem
31	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	m	20	0	0,00

stupeň zadržení	
N2	JSNH4/N2 sloupek po 4m
H1	JSNH4/H1 sloupek po 2m
H2	JSNH4/H2 sloupek po 2m
H3	JSNH4/H3 sloupek po 2m

Odpověď:

Použít svodidlo JSNH4/N2 v souladu s TP "Ocelové svodidlo NH4 - prostorové uspořádání", ukončení výškový náběh krátký.

Umístění svodidel je zakresleno v PD - příloha B.6 - Koordinační situace - podél vjezdu na pozemek p.č. 782/6, k.ú. Český Krumlov po km 0,050 400.

4. Dotaz

V položce 25 se má ocenit dlažba betonová tl. 100mm a v TZ se píše o variantě kamenných kostek.

Žádám o přesnou specifikaci, kterou variantu budete ve skutečnosti požadovat a má se tedy ocenit.

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Celkem
25	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.100MM DO LOŽE Z KAM	m2	13	0	0,00
		- zpomalovací polštáře				

Odpověď:

Požadavek investora je použití kamenných kostek 100 x 100 mm.

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Celkem
25	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	13	0	0,00
		- kamenná kostka tl.100 mm včetně lože z HDK 4-8, druh odsouhlasí investor				

5. Dotaz

V návrhu SoD v bodě 7.12 uvádíte, že zhotovitel požaduje bankovní záruku. viz příloha. Není jasné, o jaký typ bankovní záruky se jedná, zda za bankovní záruku za provedení díla nebo za záruční lhůtu. Na obojí dohromady banka záruku nevystaví. Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Bankovní záruka je záruční listina, kterou se banka zavazuje k zaplacení peněžitých nároků objednatele (např. smluvní pokuty, náhrady škod atd.) v souladu se smlouvou ve výši až 10% z celkové ceny díla. Platnost bankovní záruky je stanovena po smluvní záruční dobu prodlouženou o 2 měsíce, tzn. po dobu 62 měsíců od termínu předání a převzetí stavby.

6. Dotaz

Je možno zaslat návrh SoD, Krycí list nabídky, ČP, a prohlášení uchazeče ve formátu doc, docx místo pdf?

Odpověď:

Uvedené dokumenty lze získat v editovatelném formátu na základě písemného požadavku uchazeče doručeného na emailovou nebo korespondenční adresu zadavatele (např. jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz).

V Českém Krumlově dne 28.11.2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



