

## DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **Oprava místní komunikace třída Míru**

Evidenční číslo zakázky: **VZCK 0062/2023**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na stavební práce**

### Identifikační údaje zadavatele

Název: **město Český Krumlov**

Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836,

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 380 766 700, mob.: 773 743 947, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Karel Jirovec, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, 773 744 243, e-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Marta Šindelková, referent oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, odbor kanceláře tajemníka Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 112, e-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz.

V Českém Krumlově dne 22. května 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 15 Výzvy k podání nabídky ze dne 17. května 2023 sděluje následující dodatečnou informaci k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov.

### Dotaz č. 1

*Položka č. 22 obrubník kamenný přímý 1000x120x200mm KS3*

V položce je uvedeno obrubník, ale KS3 je označení pro krajník. Uvedený rozměr není standardní ani pro jeden z výrobků. Žádáme zadavatele o specifikaci, zda máme ocenit obrubník nebo krajník, a jakou povrchovou úpravu bude požadovat.

### Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 22 se jedná o krajník ze štípané žuly KS3 o rozměrech 130x200 mm v délkách 40 až 80 cm. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický materiál, dodavatel uvede cenu za 1 bm. Celková požadovaná délka krajníků bude na místě vyskládána z libovolného počtu krajníků s tím, že nejmenší délka jednoho kusu bude 40 cm (viz obr. 1). Na snímku je zřejmé použití krajníků na ul. tř. Míru v již opraveném úseku komunikace.

Zadavatel požaduje standardní povrchovou úpravu v místě obvyklou (štípaný kámen).

S pozdravem

Ing. Petr Pešek

vedoucí odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov



Obr. 1