

## DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **ČOV Český Krumlov - rekonstrukce trafostanice**

Evidenční číslo zakázky: **VZCK 0027/2023**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na stavební práce**

### Identifikační údaje zadavatele

Název: **město Český Krumlov**

Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČO: 00245836

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 380 766 700, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 717, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Marta Šindelková, referent oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, odbor kanceláře tajemníka Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 112, e-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz.

V Českém Krumlově dne 29. května 2023

Zadavatel v souladu s bodem č. 15 Výzvy k podání nabídky ze dne 17. května 2023 sděluje následující dodatečnou informaci č. 2 k Výzvě k podání nabídky, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov.

### **Dotaz č. 1 (motorový pohon jističe NN) ze dne 29. 5. 2023:**

Dobrý den,

V rozváděčích NN RH3 a RH4 jsou staré jističe ARV, které mají na dveře rozváděče instalovanou signalizaci stavu jističe a jeho ovládací tlačítka vypnutí a zapnutí. Požadujete zachování tohoto stavu? Z tohoto důvodu by se musel nový jistič vybavit motorovým pohonem, což by mělo značný dopad na jeho cenu. K dotazu byly doloženy obrázky, které jsou součástí přílohy tohoto dokumentu.

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Signalizaci stavu jističe požadujeme zachovat. Ovládací tlačítka zapnutí a vypnutí a s tím související případné vybavení jističe motorovým pohonem nepožadujeme.

### **Dotaz č. 2 (PCB látky) ze dne 29. 5. 2023:**

Dobrý den,

z důvodu možného obsahu nebezpečných PCB látek v izolačním oleji transformátorů, žádám o doložení protokolu o zkoušce izolačního oleje demontovaných transformátorů.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel nedisponuje protokoly o zkoušce izolačního oleje transformátorů. Zadavatel však upozorňuje na možný výskyt PCB látek, který by v případě jejich přítomnosti vyžadoval speciální zacházení při likvidaci.

**Doplnění informací k Výzvě k podání nabídky:**

1. Zadavatel vzhledem k nedostupnosti některých položek nutných k provedení zakázky prodlužuje termín realizace stavby na 30. září 2023. Současně se mění a upravuje i znění návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 7 k Výzvě k podání nabídky.
2. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek s datem pro podání nabídek **15. června 2023 do 9:00 hod.**

Přílohy:

Obr. 1 k dotazu č. 1

Obr. 2 k dotazu č. 2

Návrh smlouvy o dílo

S pozdravem

Ing. Petr Pešek

vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov