

Akce

349 2023 Český Krumlov - Šeríková, parkoviště

Zadání

Osvětlení parkoviště; výška sloupů 6 m; dvouramenné výložníky 0,6 m

Zatřídění a požadavky na osvětlení

ČSN EN 12464-2: Tab. 5.9 - Parkoviště

Referenční číslo	Druh prostoru, úkolu nebo činnosti	\bar{E}_m	U_o	R_{GL}	R_a
5.9.1	slabý provoz, např. parkoviště obchodů, řadových a nájemních domů, stanoviště jízdních kol	5 lx	0,25	55	20
5.9.2	průměrný provoz, např. parkoviště obchodních domů, administrativních budov, podniků, sportovních a víceúčelových komplexů budov	10 lx	0,25	50	20
5.9.3	silný provoz, např. parkoviště škol, kostelů, hlavních nákupních středisek, významných sportovních a víceúčelových komplexů budov	20 lx	0,25	45	20

Uspořádání soustavy VO

Svítlidla: **TECEO -S / 5393 / 20 LED / WW727 / 500 mA / 32 W**

Závěsná výška: 6 m

Výložník: 0,6 m / 0°

Náklon svítidla: 0°

Umístění sloupů, rozteče: viz výkres

:

Vypracoval

Ing. Roman Sedláček, světelný technik

Schröder Czech Republic, a.s.

V Praze dne 24. května 2023