

Váš dopis značky: -
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 10544/2022/HOK CB-CK
Spisová značka: S-KHSJC 10544/2021

Vyřizuje: Ing. Kolářová
Tel. číslo: +420 387 712 139

Datum: 20.04.2022

Videall Projekt
Jiří Sváček
Chvalšinská 108
381 01 Český Krumlov

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
akce: „Český Krumlov, Horní Brána – přeložka vodovodu“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací stavby „Český Krumlov, Horní Brána – přeložka vodovodu“ (dále jen projektová dokumentace) předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 14.04.2022 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupeným na základě plné moci ze dne 25.01.2022 zmocněncem – Ing. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov jako s podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Odůvodnění:

Žadatel podal na KHS Jč kraje dne 14.04.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Český Krumlov, Horní Brána – přeložka vodovodu“.

Zpracovatel PD: Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT 0100664, datum – 4/2022, paré č. 3

Místo stavby: parc. č. 1323/5, 1323/1, 489/4, 580/1, 580/3, 587/1, 1322/3, 590/2, 590/9, 590/4 k.ú. Český Krumlov.

Projektová dokumentace řeší přeložku stávajícího vodovodu DN 150 mm, nové PE 160 mm v délkách 173,0 m a 20,0 m. Součástí stavby je nové propojení stávajícího vodovodu DN 200 mm s překládaným vodovodem DN 150 mm, nové PE 160 mm v délce 27,0 m. Stavba bude realizována v Českém Krumlově na Horní Bráně.

Stávající vodovod LT DN 150 je na pokraji technické životnosti. Výměna bude řešena formou přeložky, a to z důvodu využití stávajícího vodovodního objektu pro obsluhu přepojování a odkalování vodovodních řadů. Tento objekt dříve sloužil jako přerušovací komora s manipulační komorou. Pro osazení armatur a tvarovek bude využit prostor manipulační komory. Součástí stavby je též nové propojení stávajících vodovodů.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (62)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice



Ing. Irena Kolářová
odborný rada
oddělení HOK CB-CK

Příloha: 1 x PD zpět