

Váš dopis ze
dne: 12.04.2022

Naše značka:	O22070176984	Sváček Jiří
Vyřizuje:	Libuše Podhradská	Sváčková Marcela
Tel.:	tel.: +420 387 761 745	Chvalšinská čp. 108
E-mail:	libuse.podhradska@cevak.cz	Latrán
Datum:	29. dubna 2022	381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu DÚR / DSP (společné územní řízení a stavební povolení)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Projektová dokumentace řeší přeložku vodovodního řadu v Českém Krumlově, na Horní Bráně, za budovou Městského úřadu Český Krumlov. Potrubí přeložky bude z obou stran propojeno na stávající vodovod. Propojení vodovodů je z jedné své strany napojeno na nový vodovod (řešenou přeložkou) a z druhé strany na stávající vodovod.

Hlavním účelem stavby je výměna stávajícího vodovodního řadu LT DN 150 mm, který je v nevyhovujícím technickém stavu. Výměna bude řešena formou přeložky, z důvodu využití stávajícího vodovodního objektu pro obsluhu přepojování a odkalování vodovodních řadů. Tento objekt dříve sloužil jako přerušovací komora, s manipulační komorou.

Pozemky dotčené stavbou: parcela číslo 1322/3, 1323/1, 1323/5, 2604, 489/4, 570/4, 576/2, 576/3, 580/1, 580/3, 587/1, 587/21, 590/12, 590/2, 590/4, 590/41, 590/9, katastrální území Český Krumlov.

Vodovodní řad je ve vlastnictví Města Český Krumlov a v provozování společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice.

SO 1 – VODOVOD

Řad 1 (přeložka) – PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, SDR 11, PN 16; délka: 173 metrů; přeložka stávajícího zásobního vodovodu. řadu, v úseku od napojení před stávající armaturní vodovodní šachtou až po propojení s novým Řadem 3 (druhý úsek přeložky), ve stávajícím vodovodním objektu (bývalá přerušovací komora); na potrubí bude osazen jeden podzemní hydrant

Řad 2 (propojení) – PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, SDR 11, PN 16; délka: 27 metrů; propojení zásobního vodovodního řadu (Řad 1) a stávajícího vodovodního řadu Li DN 200 mm; nové vodovodní potrubí bude napojeno na Řad 1 v manipulační komoře stávajícího vodovodního objektu, na parcele číslo: 590/4, katastrální území Český Krumlov, a napojeno na vodovodní řad Li DN 200 mm

Řad 3 (přeložka) – PE 100 RC, 160 x 14,6 mm, SDR 11, PN 16; délka: 20 metrů; přeložka stávajícího zásobního vodovodního řadu, v úseku od stávajícího vodovodního objektu po propojení na stávající přívaděč z VDJ Horní Brána do VDJ Nádraží – nový.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek: Činnosti před realizací:

- před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz; vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem;
- společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby
- uzavírku vody, pro účely přepojení vodovodu, je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem; provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny); náklady, spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu, budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky)
- na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem; před připojením suchovodu na vodovodní síť, bude na tomto suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozběr vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice na staveniště, v průběhu realizace
- napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. – provozem Český Krumlov, panem Miroslavem Nešlehou, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- o termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a.s. – vedoucí provozního střediska Český Krumlov, Ing. Jiří Bicek, telefonní číslo: 606 913 106, e - mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz; tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a podle podmínek provozovatele
- do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů, v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025
- v souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice
- před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie, na náklady zhotovitele stavby
- pro zahájení technické kontroly, před kolaudací stavby, bude společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí (zaměření provedeno před záhozem potrubí), na aktuálním mapovém podkladu, v měřítku 1:500; součástí dokumentace pro technickou kontrolu, před kolaudací stavby, bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu
- na technickou kontrolu přeložky vodovodních řadů volejte společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice – provoz Český Krumlov, pana Miroslava Nešlehu, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- k technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
 - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem, podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN
 - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélné profily), včetně dokladové části
 - o protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška), provedené podle ČSN 75 5911
 - o doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O22070176984.pdf

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov

ČEVAK, a.s. – oddělení investic

Město Český Krumlov – odbor

správy majetku a investic

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
V. 2. 