

Váš dopis ze
dne: 18.07.2023

Naše značka: O23070209812
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: tel.: +420 387 761 745
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 10. srpna 2023

Sváček Jiří
Sváčková Marcela
Chvalšinská čp. 108
Latrán
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Na Svahu - přeložka vodovodu DÚR / DSP (společné územní a stavební řízení)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší přeložku části vodovodního řadu LT DN 200, v Českém Krumlově, Nádražní Předměstí, který je vedený vlevo, podél komunikace ulice Na Svahu, ve směru od kruhové křižovatky U Trojice k ulici Třída Míru. Vodovodní řad bude nově uložen do prostoru chodníku. Uložení stávajícího vodovodního řadu v příjezdové komunikaci a před bytovými domy čp. 250 a čp. 251 se nachází ve velké hloubce a vodovodní potrubí je špatně dostupné při případných poruchách a haváriích. Další součástí stavby bude nové přepojení stávající vod. přípojky pro bytové domy čp. 250 a čp. 251, i stávajícího vodovodního řadu, formou prodloužení.

Vlastníkem stávajícího vodovodního řadu je Město Český Krumlov, provozovatelem společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice.

SO 1 – VODOVOD

Řad 1 – řeší přeložku části stávajícího vodovodního řadu LT DN 200, v úseku od odbočky k Finančnímu úřadu Český Krumlov po odbočku do místní části Vyšehrad; vodovodní potrubí bude uloženo na pozemkové parcele číslo: 783/40, katastr. území Český Krumlov; materiál vodovodního potrubí: PE 100 RC, DN 200mm; délka: 180,0 metrů; na vodovodním potrubí bude osazen 1 ks podzemního hydrantu H-1, který nahradí hydrant stávající; součástí plánované přeložky je i přepojení stávající vodovodní přípojky pro bytové domy čp. 250 a čp. 251 a stávající části vodovodního řadu LT DN 200

Řad 1 – 1 – řeší přepojení stávajícího vodovodního řadu LT DN 80, směrem do odbočky k místní části Vyšehrad, formou prodloužení od stávajícího vodovodního řadu k novému potrubí Řadu 1; vodovodní potrubí bude uloženo na pozemkových parcelách číslo: 783/40 a 749/3, katastrální území Český Krumlov; materiál potrubí: PE 100 RC, DN 80 mm; délka: 6,0 metrů

Přípojka P – 1 – řeší přepojení stávající vodovodní přípojky pro bytové domy čp. 250 a čp. 251, formou prodloužení od stávajícího vodovodního řadu k novému vodovodnímu potrubí Řadu 1; vodovodní potrubí bude uloženo na pozemkových parcelách číslo: 783/40, 783/62 a 783/68, katastrální území Český Krumlov; materiál prodloužení vodovodní přípojky: PE 100 RC, DN 80; délka: 8,0 metrů.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (toto vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem); před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur
- společnosti ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby
- uzavírku vody, pro účely přepojení vodovodu, je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem; provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny); náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a případně s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky)
- na náklady dodavatele stavby bude řešeno i náhradní zásobování obyvatelů suchovodem; před připojením suchovodu na vodovodní síť, bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozbor vody

Činnosti v průběhu realizace:

- investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice na staveniště, v průběhu realizace
- napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. – provozem Český Krumlov, vedoucím provozu panem Miroslavem Nešlehou, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- o termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce sp. ČEVAK, a.s.; tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a podle podmínek provozovatele
- do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů, v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025
- v souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice
- před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie, na náklady zhotovitele stavby; pro zahájení technické kontroly, před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK, a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí), na mapovém podkladu v měřítku 1:500; součástí dokumentace pro technickou kontrolu, před kolaudací stavby, bude kladečské schéma skutečného provedení vodovodu; na technickou kontrolu vodovodu volejte společnost ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov, vedoucího provozu pana Miroslava Nešlehu, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
 - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem, podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. České Budějovice; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti : technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek, s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě, s výkresy ve formátu DGN; v případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení
 - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélné profily), včetně dokladové části
 - o protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška), provedené podle ČSN 75 5911
 - o doklad o výchozí kontrole hydrantů, s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O23070209812.pdf

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov
ČEVAK, a.s. – oddělení investic
Město Český Krumlov

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 