

V Českých Budějovicích 13. 2. 2024

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

**„PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ MÍR, ŠEŘÍKOVÁ ULICE, ČESKÝ
KRUMLOV“
P24_004**

ZADAVATEL: Město Český Krumlov

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

Text žádosti č. 1:

V soupisu prací je SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů, v projektové dokumentaci jsme tento SO **nenalezli**.

Ve stavebním povolení se k tomuto SO píše:

“ 21. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), č.j.: 779860/22 ze dne 19.9.2022 a č.j.: 78607/23 ze dne 24.3.2023 zejména:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;
- (V) V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Bude založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy.
- (VI) Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélné obrubníky a ani jejich betonový základ.
- (VII) Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno tak, aby povrch nad kabelovou

trasou byl rozebíratelný.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v těchto vyjádřeních uvedené.“

Vyjádření společnosti CETIN jsme v PD také nenalezli.

Dle našich zvyklostí z jiných staveb, mají zadavatelé již z CETINEM dohodnutou cenu, která je pevně zadána jako preliminář stavby a všichni uchazeči ji musí zachovat.

Žádáme o vysvětlení, respektive doplnění PD a vyjádření společnosti CETIN, případně pevné ceny SO 402 do soupisu prací.

Odpověď:

Na základě souhlasu CETINu číslo jednací: 78607/23 ze dne 23.3.2023 (v příloze tohoto Vysvětlení) provedl projektant výkaz výměr předpokládaných prací pro předmětný objekt SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů, který je součástí zadání. Žádná pevná dohodnutá cena není stanovena. Žadatel musí dodržet zadání.

Dotaz č. 2:

Text žádosti č. 2:

Chápeme správně, že SO 403 Přeložka vedení NN a SO 901 Kontejnerová stání nejsou předmětem této veřejné zakázky?

Odpověď:

Ano, chápete správně.

S pozdravem

Ing. Ondřej Šíma
sekce veřejných zakázek

PŘÍLOHA:

- vyjádření společnosti CETIN a.s.