



## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

**Název veřejné zakázky:** Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov

**Zadavatel:** město Český Krumlov  
**Sídlo:** nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**DIČ:** CZ00245836

**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Ing. Josef Hermann, místostarosta města

Výše uvedený zadavatel v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi sděluje následující dodatečné informace k výzvě k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon"), evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0024/2015.

### 1. Dotaz

**Prosím o přesnou specifikaci svítidel pro přechod pro chodce a pro komunikaci. Ve výkazu výměr uvedenou pouze v pol. 29 a pol. 30 svítidlo ARC90LED.**

#### Odpověď:

Navržené řešení osvětlení vychází z Návrhu designu bodů veřejného osvětlení pro oblast ochranného pásma Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny Český Krumlov, zpracovaného p. Jiřím Šukem, ČKAIT 0301039. Potřebné údaje a popis svítidel pro osvětlení přechodu pro chodce a komunikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci akce "Chodník v ulici Křížová", příloha "Osvětlení přechodu pro chodce + doplnění VO", č. přílohy: C.101.6.

Údaje uvedené v technické zprávě pro svítidla pro přechod pro chodce upřesňuje zadavatel takto: ocelový pozinkovaný stožár, délka stožáru 6m, délka výložníku 2 m, na stožáru osazeno svítidlo ARC90LED 30 LEDs, nastavení svítidla pro přechod pro chodce.

Údaje uvedené v technické zprávě pro svítidla pro komunikaci upřesňuje zadavatel takto: ocelový pozinkovaný stožár odpovídající svým provedením stávajícím stožárům, délka stožáru 8m, na stožáru osazeno svítidlo ARC90LED, nastavení pro osvětlení komunikace.

Položkový rozpočet obsahuje všechny potřebné položky pro ocenění svítidel. Zadavatel pouze doplňuje vysvětlení ke stávajícímu text k jednotlivým položkám takto.

Položka 29 - svítidlo ARC90LED 30 LEDs, nastavení svítidla pro přechod pro chodce,  
položka 30 - svítidlo ARC90LED 30 LEDs, nastavení svítidla pro osvětlení komunikace,  
položka 31 - ocelový pozinkovaný stožár, délka stožáru 6m, délka výložníku 2 m,  
položka 32 - ocelový pozinkovaný stožár odpovídající svým provedením stávajícím stožárům, délka stožáru 8m.

Zadavatel nebude vydávat nový položkový rozpočet. V Soupisu prací, dodávek a služeb pro stavbu "Chodník v ulici Křížová, Český Krumlov", stavební objekt 101, stavební díl



HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce, část: Osvětlení přechodu pro chodce + doplnění sloupu VO, zadavatel ponechává u položek č. 29 až 32 stávající text s tím, že uchazeč při ocenění těchto položek přihlédne k doplňujícímu vysvětlení uvedenému výše.

V Českém Krumlově dne 9. 4. 2015

Ing. Josef Hermann  
místostarosta města