

V Českých Budějovicích 16. 2. 2024

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

**„PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ MÍR, ŠEŘÍKOVÁ ULICE, ČESKÝ
KRUMLOV“
P24_004**

ZADAVATEL: Město Český Krumlov

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

Text žádosti č. 1:

V soupisu prací SO 101 Komunikace jsou položky:

84	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	8,000
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221		
	VV		2*4,0		8,000
85	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	8,000
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m		

Má být zábradlí kovové nebo kompozitní? Dále bychom potřebovali PD, jak má zábradlí vypadat a jakou má mít protikorozní úpravu.

Odpověď:

Zábradlí je požadováno kovové trubkové s pozinkovaným povrchem v souladu s platnými příslušnými TP a ČSN.

Dotaz č. 2:

Text žádosti č. 2:

Dle TZ SO 301 čl. 3.2.2. mají být šachty z betonové směsi pro vliv prostředí XA3 a XF4, opravdu musí být dodrženy obě třídy prostředí?

Dále dle PD SO 301 výkres 7_Skladba šachet jsou některé ukončeny otvorem DN 800 s poklopem s odvětráním a zřejmě logem PRAHA.

Z jakého důvodu?

Je nutné to takto dodržet nebo mohou být všechny šachty se vstupem DN 600 s klasickým poklopem bez loga?

Odpovědi:

- **Dle TZ SO 301 I. 3.2.2. mají být šachty z betonové směsi pro vliv prostředí XA3 a XF4, opravdu musí být dodrženy obě třídy prostředí?**

Ano, dle zadání.

- **Dále dle PD SO 301 výkres 7_Skladba šachet jsou některé ukončeny otvorem DN 800 s poklopem s odvětráním a zřejmě logem PRAHA. Z jakého důvodu?**

Bylo uvedeno omylem. Zadavatel Český Krumlov samozřejmě nepožaduje poklop s logem Praha.

- **Je nutné to takto dodržet nebo mohou být všechny šachty se vstupem DN 600 s klasickým poklopem bez loga?**

Ano, je možné použít šachty se vstupem DN 600 s klasickým poklopem bez loga.

S pozdravem

Ing. Ondřej Šíma
sekce veřejných zakázek