


Pohled "P"

M 1:50



POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- Nasávací a výfukové VZT potrubí vedené v prostoru krovu bude u zař.č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do AL polepu
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zař.č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- Tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu
- - - - - Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Chladovody, vč. tepelné izolace
- Odvod kondenzátu
- [Symbol] Dveře bez prahu + mezera 20 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)
- [Symbol] Ovladač VZT jednotky
- [Symbol] Požární klapka

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Váňa		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381		
INVESTOR: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Č.Krumlov						
AKCE: ZŠ Linecká, Český Krumlov - vybudování nové počítačové učebny				STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA 22-67
				DATUM	08/2022	
				FORMÁT	4 A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				VÝKRES		
Pohled "P"				4		