


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

(M 1:20)

VODOVODY

v pracovní jámě č.1 a č.2



LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	ZÁSYD DNA : VYTĚŽENOU ZEMINOU (hutnění po vrstvách tl. 150 mm)
2	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
4	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
5	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (vodovod)
6	ZÁSYD VÝKOPU : VYTĚŽENOU ZEMINOU (hutnění po vrstvách tl. 150 mm)
7	ORZPROSTŘENÍ ORNICE (tl. min. 150 mm) A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :

Č.Krumlov, Na Dlouhé zdi - sanace vodovodu

Název výkresu :

Vzorové uložení vodovodu

Vypracovala : M.Sváčková

Datum : 12.2023

Č.zakázky : 2-401-01-PS

Č.výkresu : **D.6**