



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01C076K

Naše č. j.:

KUJCK 47847/2024

Sp. zn.:

OKPP 21759/2024/javi SS

Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Vítovcová

Telefon:

386 720 890

E-mail:

vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Město Český Krumlov

Odbor správy majetku a investic

Ing. Petr Pešek

vedoucí odboru

Náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

Datum:

10. 4. 2024

## Rozhodnutí

**„Sanace vodovodu na Dlouhé zdi, Český Krumlov na pozemcích parc. č. 842/1, 941/5, 1335 a 1358/1, k.ú. Český Krumlov, součásti národní kulturní památky Zámek Český Krumlov“.**

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 11, odst. 1, písm. b), zákona číslo 500/2004, o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodující dle ustanovení § 67, správního řádu, ve smyslu ustanovení § 28, odst. 2, písm. a), zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a, téhož zákona, na žádost Města Český Krumlov, se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČO 00245836, zastoupené Odborem správy majetku a investic, vedoucím odboru Ing. Petrem Peškem, zplnomocněného zástupce vlastníka nemovitosti Národního památkového ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, IČO 75032333, zastoupeného Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, č.j. NPÚ-310/28709/2024 ze dne 2. dubna 2024, dle ustanovení § 14, odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### rozhodnutí

Sanace vodovodu na Dlouhé zdi, Český Krumlov na pozemcích parc. č. 842/1, 941/5, 1335 a 1358/1, k.ú. Český Krumlov, součásti národní kulturní památky Zámek Český Krumlov, prohlášené nařízením vlády České socialistické republiky číslo 55/1989 Sb., ze dne 19. dubna 1989, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění, č. rejstříku ÚSKP 11758/3-874, rejstříkové číslo národní kulturní památky č. 166, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska k sanaci vodovodu Na Dlouhé zdi, Český Krumlov, dle projektové dokumentace „Č. Krumlov, Na Dlouhé zdi – sanace vodovodu“ zpracované Jiří Sváček VIDEALL PROJEKT, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, autorizace ČKAIT č. 0100664, v prosinci 2023, pod číslem zakázky 2-401-01-PS, ve stupni DVZ/DPS (výběr zhotovitele/provedení stavby), dle ustanovení § 14, odst. 3, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za

**p ř í p u s t n o u .**

### Odůvodnění

Krajský úřad při svém rozhodování vycházel ze žádosti zplnomocněného zástupce vlastníka nemovitosti, z projektové dokumentace a z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství.

Zámek Český Krumlov, jehož součástí jsou i pozemky parc. č. 842/1, 941/5, 1335 a 1358/1, v k.ú. Český Krumlov je prohlášen národní kulturní památkou nařízením vlády České socialistické republiky číslo 55/1989 Sb., ze dne 19. dubna 1989, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace řeší sanaci souběžně uložených vodovodů LT 150 mm a OC 250 mm od stávající armaturní šachty Jelenka po stávající redukční šachtu Jízdárna. Do potrubí budou instalovány sanační rukávce systému Primus Line s vnitřní vrstvou z polyetylenu tl. 2 mm, výztužnou vrstvou z kevlarových vláken o tl. 2 mm a vnější ochrannou vrstvou z polyetylenu tl. 2 mm. Pro instalaci bude nutné zřídit pracovní jámy, č. 1 při ul. Hradební na parc. č. 947/3 a č. 2 u redukční šachty Jízdárna na parc. č. 841/1, v k.ú. Český Krumlov. Po zásypu pracovních jam bude provedeno zasypání a úprava povrchu v souladu se stávajícím stavem. Ostatní pozemky, na kterých je uložen vodovod, nebudou sanací dotčeny.

Stávající vodovodní potrubí je z roku 1968 a je ve špatném technickém stavu. Trasa vodovodu je z velké části v obtížně přístupném terénu ve vegetaci porostlých strání mezi Jelení zahradou a Zámeckou jízdárnou. Navržená sanace počítá s využitím sanačního systému Primus Line, kdy do vyčištěných stávajících potrubí bude vložen sanační rukávec. Stávající potrubí budou plnit funkci chráničky.

Správní orgán si v souladu s ustanovením § 14, odst. 6, památkového zákona vyžádal vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal dne 2. dubna 2024 písemné vyjádření k sanaci vodovodu Na Dlouhé zdi s tím, že provedení dle předloženého návrhu není v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

Předmětné pozemky jsou součástí národní kulturní památky a jsou územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při provádění výkopových prací je třeba postupovat v souladu s ustanoveními §§ 21 – 24, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení prací nebude mít vliv na hodnoty, pro něž byl areál zámku prohlášen za národní kulturní památku.

Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

## Poučení

Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1, zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, se proti tomuto rozhodnutí **lze do patnácti dnů od jeho oznámení odvolat** k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (Krajský úřad Jihočeského kraje). Podané odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82, správního řádu, dle ustanovení § 82, odst. 2, správního řádu bude podáno v jednom stejnopise.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Patrik Červák  
vedoucí odboru kultury a památkové péče

**Příloha:** - upozornění na povinnosti stavebníka na území s archeologickými nálezy

- formulář oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
- organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v Jihočeském kraji

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení**

- Viz adresát

### **Na vědomí**

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Pavel Jerie, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana - (k č.j. NPÚ-310/28709/2024)
- Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice