

Váš dopis Č.j.:
Ze dne:
Číslo jednací: 014050000198
Vyřizuje: Eva Ježková
Tel.: +420 380 722 621
Fax: +420 387 761 225
E-mail: eva.jezkova@cevak.cz
Datum: 07. říjen 2014

Jiří Sváček
Chvalšinská 108
Latrán
381 01 Český Krumlov 1

Český Krumlov, sídliště Vyšný, parc. č. 810/2, č. p. 122, 123, 124 - výměna kanalizace (stavební řízení, provedení stavby)

Investor: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov

Projektová dokumentace řeší výměnu stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v původní trase. Jedná se o úsek od revizní šachty u bytového domu č.p. 122 po ukončení před bytovým domem č.p. 123 a 124. Hlavním důvodem výměny kanalizace je nedostatečná dimenze a minimální spád stávajícího potrubí, které jsou důvodem zpětného zaplavování sklepních prostor bytového domu č.p. 123 a č.p.124.

Stoka je navržena z PP (DN 300) v délce 59 m. Navržená kanalizační stoka bude napojena ve stávající šachtě. Na kanalizační stoce jsou navrženy 4 revizní šachty Š1 – Š4. Na kanalizační stoku budou napojeny kanalizační přípojky P1 – P10 (6ks kanalizačních přípojek, 3ks dešťové a okapové svody a 1ks uliční vpust).

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Vlastní připojení kanalizačních přípojek bude možné teprve po kolaudaci kanalizace pro veřejnou potřebu. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Procházka Martin tel. 724540647, martin.prochazka@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Český Krumlov Miroslav Nešleha tel. 728841212.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným

časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení kanalizace pro veřejnou potřebu a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte provoz Český Krumlov Miroslav Nešleha tel. 728841212.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.]

Kanalizační přípojky:

- Při realizaci napojení objektů na kanalizaci kanalizační přípojkou je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. -provoz Český Krumlov Miroslav Nešleha tel. 728841212. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)

Eva Ježková
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace
Na vědomí: Čevak a.s. – vlastní, provoz ČK
Město Český Krumlov