

ENERGO, s.r.o.
Pod Kaštany 181
381 01 Český Krumlov

Věc: Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci

Obracíme se na vás s žádostí o vydání stanoviska k projektové dokumentaci D.1.4.1 Vytápění, název akce: **Úprava rozdělovače a sběrače, výměna armatur , Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249.**

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce rozdělovače a sběrače včetně výměny armatur v prostoru domovní předávací stanice objektu Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249. Stávající teplovodní přípojka je v topném kanále přivedena do místnosti domovní předávací stanice (DPS), ve které je osazen stávající rozdělovač a sběrač s hlavními uzávěry. V přívodním potrubí osazen filtr přírubový, ve vratném potrubí měřič tepla.

Navržena kompletní rekonstrukce zařízení domovní předávací stanice - výměna rozdělovače a sběrače včetně armatur. Stávající rozdělovač a sběrač DN 200 včetně armatur na vstupu tepla a jednotlivých větví bude demontován do šrotu. Provedena demontáž měřicí řady včetně hlavních uzávěrů na vstupu tepla.

Do navrženého přívodního potrubí d 159/4,5 mm do RS kombi bude osazena uzavírací armatura – kulový uzávěr přírubový DN 150, čidlo měřiče tepla a odvzdušňovací nádoba DN 50. Do navrženého vratného potrubí d 159/4,5 mm do RS kombi bude osazena uzavírací armatura – kulový uzávěr přírubový DN 150, čidlo měřiče tepla, přemístěný měřič tepla (ve vlastnictví dodavatele tepla), průtok: 25 m³/h, diferenční manometr D 160, rozsah 0-250 kPa. Ve směru proudění topné vody bude před měřič tepla osazen přírubový filtr DN 150 pro zachycení nečistot.

Chtěla bych vás požádat o brzké vyřízení , vzhledem k tomu, že rekonstrukce má být realizována v průběhu letních prázdnin.

Přílohy:
Projektová dokumentace vytápění

Marie Vanečková
Lipová 157
381 04 Český Krumlov
IČO: 41 90 48 85
mobil: 603 59 61 21



Děkuji a s pozdravem
Marie Vanečková
Lipová 157
381 04 Český Krumlov
e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz
mobil: 603 596 121

STANOVISKO ENERGO s.r.o.

S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ SOUHLAŠÍMĚ.
DOPORUČU JENIE DOKRÉSNIT ZPĚTNOU KLAPÍK
NA VRATNOU VĚTVI VĚT, KUCHYŇE


ENERGO
ČESKÝ KRUMLOV s.r.o.

Plešivec, Pod Kaštany 181
381 01 Český Krumlov
DIČ: CZ48201871

14. 5.
2020