



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)

VODOVOD



KANALIZACE A ZATRUBNĚNÁ VODOTEČ



LEGENDA

| ozn. | MATERIÁL – POPIS |
|------|---|
| 1 | VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm |
| 2 | ZÁSYR POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm |
| 3 | PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV |
| 4 | VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (VODOVOD), ŠEDÁ (KANALIZACE) |
| 5 | ZÁSYR VÝKOPU BETONOVÝM RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH |
| 6 | ZÁSYR VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH |
| 7 | KOMUNIKACE : TL. 470 mm = VIZ. POZNÁMKY |
| 8 | OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ, ALT. ŠTĚRK V TL. 150 mm |
| 9 | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm2, POPLASTOVANÝ |
| 10 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD (PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT !!) |

POZNÁMKY K BODU 6

- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZADLAŽDĚNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD, KTERÁ ŘEŠÍ REKONSTRUKCI KOMUNIKACE V KRÁSNÉM ÚDOLÍ.
- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ VÝŠE UVEDENÉ PD, JE UVEDENA V TABULCE (VEDLE) A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A BUDE ŘEŠENA V ROZSAHU VÝKOPŮ. POUZE FINÁLNÍ VRSTVA V TL. 50 mm BUDE ŘEŠENA V CELÉM ROZSAHU KOMUNIKACE.

Vzorová skladba komunikace řešená touto PD :

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ | ABS III | 50 mm |
| POSTŘÍK SPOJOVACÍ | PS, EK | 0,25 kg/m ² |
| ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ | ACL 22+ (ABVH III) | 50 mm |
| POSTŘÍK SPOJOVACÍ | PS, EK | 0,25 kg/m ² |
| OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ | OKS I (ACP16) | 70 mm |
| POSTŘÍK SPOJOVACÍ | PS, EK | 0,25 kg/m ² |
| OBALOVANÉ KAMENIVO | OK II (ACP22) | 100 mm |
| POSTŘÍK ŽIVICNÝ INFILTRAČNÍ | PI, EK | 0,80 kg/m ² |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠD | 200 mm |

SO 01 - KANALIZACE
SO 02 - ZATRUBNĚNÁ VODOTEČ
SO 03 - VODOVOD

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

| | | |
|-----------------|---|--|
| Stavba : | Č.KRUMLOV, KRÁSNÉ ÚDOLÍ - obnova kanalizace a vodovodu | Vypracovala : M.Sváčková Datum : 03.2021 Č.zakázky : 2-009-05-PS |
| Název výkresu : | Vzorové uložení kanalizace a vodovodu | Č.výkresu : D.13 |