



SÍDLLO: Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovцова 2
370 01 České Budějovice
T: +420 386 360 807
E: zenkl@zenklcb.cz

POBOČKA: Zenkl CB, spol. s r.o.
Ukrajinská 1488/10
101 00 Praha 10 - Vršovice
T: +420 739 097 989
E: praha@zenklcb.cz

Adresát:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Územní odbor Český Krumlov
Tovární 165
381 23 Český Krumlov

České Budějovice 6.6.2024

Věc: sdělení projektanta k připomínkám dopravního inspektorátu PČR k projektové dokumentaci „30 bytových jednotek v bloku A17, Vyšný, Český Krumlov“ ve stupni DUSP.

Dopravní inspektorát PČR, územní odbor Český Krumlov vydal, dne 21. května 2024, k výše uvedenému záměru sdělení s připomínkami, pod Č.j. KRPC - 66832-2/Čj-2024-020206.

K návrhu měl tyto připomínky:

- V rámci obytné zóny nejsou zapracovány opatření pro regulaci rychlosti vozidel. Dopravní prostor obytné zóny musí být navržen tak, aby neumožňoval jízdu vyšší rychlosti než 20 km/h a tím byla zachována bezpečnost pohybu ve společném prostoru.

Prohlášení projektanta:

- Návrh zpracovává protažení stávající komunikace v režimu obytná zóna a zachovává její uspořádání – komunikace, parkovací stání, chodníkový pás. Jedná se o parkoviště před bytovými domy a pro potřeby naplnění kapacit nevzniká prostor pro zklidňující prvky.

- Povrch parkovacích stání dle TP 103 se má vzhledově odlišovat (odlišná barva apod.).

Prohlášení projektanta:

- Návrh řešen v rámci této dokumentace odpovídá požadavkům dle TP 103. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby přírodní, což odpovídá požadavku na materiálové i barvené odlišení od přilehlé asfaltové komunikace.



SÍDLLO: Zenkl CB, spol. s r.o.

Jírovcova 2

370 01 České Budějovice

T: +420 386 360 807

E: zenkl@zenklcb.cz

POBOČKA: Zenkl CB, spol. s r.o.

Ukrajinská 1488/10

101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 739 097 989

E: praha@zenklcb.cz

- Veřejné osvětlení bude řešeno v samostatné části PD.

Prohlášení projektanta:

- Veřejné osvětlení vč výpočtů je řešeno v samostatné části, nicméně v části "SO 101 Komunikace a zpevněné plochy" jsou navržena svítidla ze situace patrna a požadavky na jejich umístění jsou detailněji popsána v textové části, kap. B.1.4.5 Bezpečnostní odstupy.

Zenkl CB spol.s r.o.

dopravně-inženýrská projekční kancelář

Jírovcova 2

370 01 České Budějovice

