



LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULAČNÍ VODA
- WC-Z ZÁVĚSNÝ KLOZET
- U UMYVADLO
- U1 UMYVÁTKO
- S SPRCHA
- V VANA
- D DŘEZ (SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ SESTAVY)
- M MYČKA
- P PRAČKA
- VÝ VÝLEVKU
- HSH 25/30 - HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICI
- DĚLKY 30 m
- ZO NEPŘIMOTOPNÝ STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 433 L (DODÁVKA ÚT)
- EN MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 33 L
- ODVOD VODY OD POJISTNÝCH VENTILŮ BUDE ZAÚSTĚN PŘES ODKAPÁVACÍ NÁDOBKU DO KANALIZACE

- ROHOVÝ VENTIL
- PAKOVÝ SMĚŠOVAČ STOJÁNKOVÝ DŘEZOVÝ + 2x ROHOVÝ VENTIL
- PAKOVÝ SMĚŠOVAČ STOJÁNKOVÝ UMYVADOVÝ + 2x ROHOVÝ VENTIL
- PAKOVÝ SMĚŠOVAČ STĚNOVÝ DŘEZOVÝ (PRO VÝLEVKU)
- SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATEM (RUČNÍ + HLAVOVÁ SPRCHA)
- PAKOVÝ SMĚŠOVAČ PRO VANU S AUTOMATICKÝM PŘESTAVENÍM NA SPRCHU
- KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
- KULOVÝ VENTIL S PŘIPOJENÍM PRO HADICI

ROZVOD VODY - SCHÉMA 1:50



PROJEKTANT ING. PAVEL PECHA		VYPRACOVAL ING. KAREL SEVERA		SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
INVESTOR Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov					
AKCE 30 bytových jednotek v bloku A 17 Vyšný, Český Krumlov		STUPEŇ DPS			
		DATUM 07/2024			
VÝKRES sekce B ROZVOD VODY - SCHÉMA		Č. ZAKÁZKY SP 2023/32		Č. VÝKRESU	
		MĚŘÍTKO 1:50		13	

verze 10