

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO - CYKY 4Bx10 + FeZn ø8mm
	PROJEKTOVANÝ ROZVOD VO - CYKY 4Bx10 / TR ø50mm + FeZn ø10mm
	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO 70W
	PROJEKTOVANÉ SVÍTIDLO VO LED 25W, IP65, 2200K, OPTIKA L482 NA BEZPATICOVÉM STOŽÁRU 6m 133/89/60 Zn S TERMOPLASTICKÝM NÁSTŘIKEM TPU
	STÁVAJÍCÍ VOLNÉ VEDENÍ VN 22kV - EG.D a.s.

POZNÁMKY

PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ČSN 33 2000-4-41 ed. 3; ČSN 33 2000-5-52 ed. 2; ČSN EN 50110-1,2 (34 3100); ČSN 73 6005 A OSTATNÍ PLATNÉ NORMY A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAŽÁDAT O PŘESNÉ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ TYTO SÍTĚ NEPORUŠIT, DODRŽET PODMÍNKY STANOVENÉ VE VYJÁDRĚNÍCH A VYTÝČOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ - VIZ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.

JESTLIŽE SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY FIRMY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ČI CELKŮ A DODÁVEK, KTERÉ PLATÍ PRO URČITÉ PODNIKATELE, SPOLEČNOST NEBO JEHO ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, VLIVEM TOHO, ŽE PROJEKTANT NEBYL JINAK SCHOPEN POPSAT ONU VYMEZENOU ČÁST S POUŽITÍM DANÝCH SPECIFIKACÍ TAK, ABY BYLY DOSTATEČNĚ PŘESNÉ A SROZUMITELNÉ VŠEM DODAVATELŮM, JEDNÁ SE O DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ (VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARDU) A V TĚCHTO PŘÍPADECH PROJEKTANT UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ VE SROVNATELNÉ CENOVÉ ÚROVNI POŘÍZENÍ ČI NÁKLADŮ PROVOZU NEBO I JINAK VÝHODNĚJŠÍCH.

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>FRANTIŠEK KYSELA</b>	VYPRACOVAL <b>JAN KYSELA</b>	<b>JAN KYSELA</b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR <b>Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov</b>		ZAKÁZKOVÉ Č.	10 - 24
AKCE <b>30 bytových jednotek v bloku A17 Vyšný, Český Krumlov</b>		DATUM	09 / 2024
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	1A4
DRUH PŘÍLOHY <b>Objekt 08 - Kabelový rozvod veřejného osvětlení</b>		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU <b>D.2-2-B</b>