

Váš dopis značky: -  
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 23269/2024/HOK CB-CK  
Spisová značka: S-KHSJC 23269/2024

Vyřizuje: Ing. Kolářová  
Tel. číslo: +420 387 712 139

Datum: 12.07.2024

Videall Projekt  
Jiří Sváček  
Chvalšinská 108  
381 01 Český Krumlov

#### **Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

**akce: „Český Krumlov, ul. Nemocniční – Kaplická, obnova vodovodu DN 350“ – projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení**

---

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů toto

#### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

**s projektovou dokumentací stavby „Český Krumlov, ul. Nemocniční – Kaplická, obnova vodovodu DN 350“ (dále jen projektová dokumentace) předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 27.06.2024 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov zastoupeným na základě plné moci ze dne 11.06.2024 zmocněncem – Ing. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov jako s podkladem pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení**

#### **s e s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

#### **Odůvodnění:**

Žadatel podal na KHS Jč kraje dne 27.06.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Český Krumlov, ul. Nemocniční – Kaplická, obnova vodovodu DN 350“.

Zpracovatel PD: Ing. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT 0100664, datum 06/2024, paré bez bližší specifikace.

Místo stavby: parc. č. 511/3, 1325/2, 1537/7, 504/2, 504/1, 502/3, 502/1, 1537/1, 490/6, 490/9, 1323/5, k.ú. Český Krumlov.

V zájmovém území se v současné době nachází vodovod pro veřejnou potřebu. Jedná se o vodovodní přívaděč z VDJ Horní Brána (JVS) do VDJ Nádraží nový (ČEVAK), potrubí OC DN 350 mm, který je součástí navržené obnovy (výměny), částečně řešené formou přeložky. V území se nachází zásobní vodovod PE 160 mm, který je na vodovodní přívaděč OC 350 mm napojen před stávajícím křížením se silnicí č. II/157. Jedná se o vodovod vedený přes areál nemocnice a propojený s vodovodem v ulici Nad Nemocnicí.

Projektová dokumentace řeší obnovu vodovodu OC 350 mm – výměnu potrubí v mírně upravené trase, z důvodu těsného souběhu s ostatními stávajícími sítěmi, a zároveň výměnu formou přeložky z důvodu vymístění vodovodu ze stávajícího parkoviště před budovou MěÚ, kde je stávající potrubí uloženo v navážce. Nové potrubí bude provedeno z PE 100 RC 400x36,3 mm SDR 11, PN 16 v celkové délce 428,0 m. Součástí stavby je i přepojení vodovodu PE 160 mm, který je na stávající potrubí napojen.

Projektová dokumentace se zabývá hlukem ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a z hlediska požadavků na ochranu před hlukem v souladu § 30 zákona a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a neshledala rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Ing. Irena Kolářová  
odborný rada  
oddělení HOK CB-CK