


VODOVODNÍ ŠACHTA - ÚPRAVY


(M 1:40)

PŮDORYS




POZNÁMKA: TLOUŠTKU STĚNY ŠACHTY NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT.

ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



ÚPRAVY STÁV. VODOVODNÍ ŠACHTY

ŽEBŘÍK :

- STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE DEMONTOVÁN. PRO BEZPEČNÝ VSTUP DO ŠACHTY BUDE OSAZEN NOVÝ ŽEBŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI, DL. 1,45 M, S VÝSUVNÝMI MADLY, DL. 1,2 M. ŽEBŘÍK BUDE UKOTVEN KE STĚNĚ ŠACHTY POMOCÍ NEREZOVÉHO MATERIÁLU.

POKLOP :

- STÁVAJÍCÍ POKLOP BUDE VYBOURÁN. NAD VSTUPNÍM OTVOR BUDE OSAZEN NOVÝ LITINOVÝ POKLOP 600x600 mm (C250), VČETNĚ RÁMU. RÁM BUDE NA PO OBVODU PŘIPEVNĚN ŠROUBY A OBETONOVÁN.

PROSTUP POTRUBÍ :

- PO VÝŘEZU STÁVAJÍCÍHO OC POTRUBÍ BUDOU ZVĚTŠENY OTVORY PRO NOVÉ POTRUBÍ PE 355 mm. PO JEHO ZASUNUTÍ (TYČ BEZ PŘERUŠENÍ/SPOJE) BUDOU MEZERY MEZI STĚNOU ŠACHTY A POTRUBÍM UTĚSNĚNY (NAPŘ. HYDRAULICKÝM CEMENTEM MAXPLUG).

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :

Č.Krumlov, Fialková ul. - obnova vodovodu DN 350

Název výkresu :

Vodovodní šachta (stávající) - úpravy

Vypracovala : M.Sváčková

Datum : 05.2025

Č.zakázky : 2-505-06-PS

Č.výkresu : D.6