



RP4 - L1, 2, 3 + PE + N; 3x 230/400V; 50Hz

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT FRANTIŠEK KYSELA	VYPRACOVAL JAN KYSELA	JAN KYSELA PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		ZAKÁZKOVÉ Č.	24 - 24
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZÁCHODY DOMU NÁMĚSTÍ SVORNOSTI č.p. 1, ČESKÝ KRUMLOV		DATUM	11 / 2024
DRUH PŘÍLOHY Doplnění rozvaděče RP4		STUPEŇ PD	DSP
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	1A4
		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D.1.4-4.4